

C. a. di *ma*
R. FORNASIERO
Fax 0761.236732



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Sezione Provinciale di Viterbo
Servizio Laboratorio Ambiente e Salute
referente per quanto comunicato: Cristina Ferri
telefono: 0761.2927270 - fax 0761.2927226 - mail: cristina.ferri@arpalazio.it

Viterbo,

ARPALAZIO

Prot n° 0028416 del 18/04/2016

USCITA

REGIONE LAZIO

A.U.S.L. VITERBO

U.O. STRUTTURA DIPARTIMENTALE

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione

c.a Dott. Danilo De Santis

Oggetto: consegna rapporto di prova:

Si trasmette il rapporto di prova in elenco:

Comune di Nepi nn.r.g 895, 896,897, 898.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE DI SEZIONE AD INTERIM

Il Dirigente Responsabile *(da firmare)*

(dr.ssa Adriana Vecchi)

All

SEDE LEGALE

02100 RIETI - VIA GARIBALDI, 114
TEL. +39 0746.267.201 / 0746.49.12.07 - FAX +39 0746.25.32.12
E-MAIL: DIREZIONE.CEN@ARPALAZIO.IT
P.E.C.: DIREZIONE.CENTRALE@ARPALAZIO.LEGALMAILPA.IT
C.F. 97172140580 - P. IVA 00615900575

SEZIONE PROVINCIALE DI VITERBO

01100 VITERBO - VIA MONTE ZEBIO, 17
TEL. +39 0761.29.271 - FAX +39 0761.29.27.226
E-MAIL: SEZIONE.VITERBO@ARPALAZIO.IT
P.E.C.: SEZIONE.VITERBO@ARPALAZIO.LEGALMAILPA.IT

	RAPPORTO DI PROVA N. SVT 2016 / 00895 / 00553 Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute	Mod. PGC 010.E Rev. 6 del 30/06/2014

895 del : 04/04/2016

Acqua destinata consumo umano

Numero	Data	Parti di aliquota	Identificazione	Stigili
1	---	4	N.A.	NO

Modalità / T° C di consegna : Casseta Refrigerata 7°C

Osservazioni in accertazione :

Numero	Data	Tipo campionamento	Codice
---	---	Istantaneo	997

Prelevate da : AUSL Viterbo - Servizio Igiene Pubblica - Sezione 5 Verb. N. : 127 del: 04/04/2016
 Prelevato presso : FONTANA PUBBLICA NEPI (Viterbo)
 Indirizzo : PIAZZA DEL COMUNE

Osservazioni sul campionamento : ---

Richiedente : AUSL Viterbo - Servizio Igiene Pubblica - Sezione 5
 Indirizzo : Via Francesco Petrarca snc
 Cap : 01033 Comune: CIVITA CASTELLANA Località: CIVITA CASTELLANA Provincia: VT
 Il campione in base alle analisi effettuate non rispetta i limiti fissati dal D.Lgs.31/01 e dal D.Lgs.27/02 e s.m.i.
 per i parametri :
 Arsenico e Fluoruri (all. I parte B).

Si trasmette per i successivi adempimenti di competenza

Rapporto di prova concluso il : 13/04/2016

 Responsabile del Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute
 Dott.ssa Adriana Vecchi

Allegati : ---

 IL DIRETTORE DI SEZIONE AD INTERIM
 Dott.ssa Adriana Vecchi
Note al Rapporto di prova :

- Per aliquota si intende l'insieme delle parti che compongono il campione su cui eseguire tutte le prove richieste. Solo in caso di controcampioni le aliquote possono essere più di una.
- Se non diversamente specificato in altre comunicazioni le aliquote utilizzate per le prove non vengono conservate; per i campioni di alimenti le contro-aliquote vengono conservate come specificato nell'art. 16 del DPR 327/80.
- Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente o totalmente, né utilizzato a scopo reclamistico, promozionale o altro senza l'autorizzazione dell'Agenzia
- Eventuali altri documenti vengono trasmessi solo su richiesta degli interessati

	<p align="center">RAPPORTO DI PROVA N. SVT 2016 / 00895 / 00553 Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute</p>	<p align="center">Mod. PGC 010.E Rev. 6 del 30/06/2014</p>
---	---	---

Risultati prove eseguite presso la Sezione Provinciale di Viterbo
Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute - Unità Biologia e Batteriologia - Lab. Biologico e Batteriologico

Aliquota (e parte di aliquota) sottoposta a prova : UNICA

Data inizio prove: 04/04/2016

Data fine prove: 06/04/2016

Note : ---

Riepilogo		
BATTERI COLIFORMI a 37° C	0 - MPN/100 ml	Limite: 0
Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 59 Met ISS A 006A Tecnica analitica: Semina in terreno liquido		
		Esecutore: Medori D.
ESCHERICHIA COLI	0 - MPN/100 ml	Limite: 0
Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 32 Met ISS A 001A Tecnica analitica: Semina in terreno liquido		
		Esecutore: Medori D.
ENTEROCOCCI	0 - u.f.c./100 ml	Limite: 0
Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/3 pag 32 Met ISS A 002A Tecnica analitica: Filtrazione e terreno specifico		
		Esecutore: Medori D.

Il Responsabile della Prova
Dott.ssa Rita Staro

Il Dirigente Responsabile dell'Unità
Dott.ssa Rita Staro

Il Dirigente Responsabile del Servizio
Dott.ssa Adriana Vecchi

IL DIRETTORE DI SEZIONE AD INTERIM
Dott.ssa Adriana Vecchi



RAPPORTO DI PROVA
N. SVT 2016 / 00895 / 00553
Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute

Mod. PGC 010.E
Rev. 6 del 30/06/2014

Risultati prove eseguite presso la Sezione Provinciale di Viterbo
Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute - Unità Chimica Organica e Inorganica - Lab. Chimico

Aliquota (e parte di aliquota) sottoposta a prova : unica
Note : ---

Data inizio prove: 05/04/2016 Data fine prove: 07/04/2016

COLORE	INCOLORE - ---	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale Esecutore: Neri V.
Metodo: METODO INTERNO Tecnica analitica: Organoleptica		
ODORE	INODORE - ---	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale Esecutore: Neri V.
Metodo: METODO INTERNO Tecnica analitica: Organoleptica		
SAPORE	// - ---	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale Esecutore: Neri V.
Metodo: METODO INTERNO Tecnica analitica: Organoleptica		
CONDUCIBILITA' ELETTRICA	352 - $\mu\text{S cm}^{-1}$ a 20°C	Limite: 2500 Esecutore: Neri V.
Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022 Tecnica analitica: Conduttimetria		
pH	7.2 - pH	Limite: 6,5 - 9,5 Esecutore: Neri V.
Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023 Tecnica analitica: Potenzimetrica		
TORBIDITA'	0.3 - NTU	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale Esecutore: Neri V.
Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030 Tecnica analitica: Gravimetrica		
RESIDUO FISSO A 180°C	264 - mg/l	Limite: 1500 Esecutore: Neri V.
Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 65 Met ISS BFA 032 Tecnica analitica: Gravimetrica		
CLORURI	16 - mg/L (Cl)	Limite: 250 Esecutore: Neri V.
Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037 Tecnica analitica: Cromatografia Ionica		
AZOTO AMMONIACALE	<0.05 - mg/L (NH4)	Limite: 0.50 Esecutore: Neri V.
Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 36 Met ISS BHE 019 Tecnica analitica: Spettrofotometrica		
AZOTO NITROSO	<0.05 - mg/L (NO2)	Limite: 0.50 Esecutore: Neri V.
Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037 Tecnica analitica: Cromatografia Ionica		
ARSENICO	14 - $\mu\text{g/L}$ (As)	Limite: 10 Esecutore: Atanasi A.
Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 213 Met ISS DAA 003 Tecnica analitica: Spetr. assorbimento atomico		
FLUORURI	1.60 - mg/L	Limite: 1.50 Esecutore: Neri V.
Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037 Tecnica analitica: Cromatografia Ionica		
FERRO	<20 - $\mu\text{g/L}$ (Fe)	Limite: 200 $\mu\text{g/l}$ Fe Esecutore: Neri V.
Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024 Tecnica analitica: Spettrofotometria UV - VIS		

Il Responsabile della Prova
Dott.ssa Adriana Vecchi

Il Dirigente Responsabile dell'Unità
Dott.ssa Adriana Vecchi

Il Dirigente Responsabile del Servizio
Dott.ssa Adriana Vecchi
Il Dirigente del Servizio di Assistenza
Dott.ssa Adriana Vecchi

< Fine del Rapporto di Prova >

Pagina 3 di 3

	RAPPORTO DI PROVA	
	N. SVT 2016 / 00896 / 00554	Mod. PGC 010.E
	Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute	Rev. 6 del 30/06/2014

896 del: 04/04/2016

Campione di: Acqua destinata consumo umano

Numero	Unità comp.	Param. Aliquote	Identificazione	Segna
1	--	4	N.A.	NO

Modalità / T° C di consegna : Casseta Refrigerata 7°C

Osservazioni in accettazione :

Modalità	Tempo campionamento	Tempo
--	Istantaneo	999

Prelevate da : AUSL Viterbo - Servizio Igiene Pubblica - Sezione 5 Verb. N. : 128 del: 04/04/2016

Prelevato presso : FONTANA PUBBLICA

Indirizzo : VIA TORTOLINI NEPI (Viterbo)

Osservazioni sul campionamento : --

Richiedente : AUSL Viterbo - Servizio Igiene Pubblica - Sezione 5
 Indirizzo : Via Francesco Petrarca snc
 Cap : 01033 Comune: CIVITA CASTELLANA Località: CIVITA CASTELLANA Provincia: VT

Il campione in base alle analisi effettuate non rispetta i limiti fissati dal D.Lgs.31/01 e dal D.Lgs.27/02 e s.m.i. per i parametri:
 Arsenico e Fluoruri (all. I parte B).

Si trasmette per i successivi adempimenti di competenza.

Rapporto di prova concluso il: 13/04/2016

Responsabile del Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute

Dott.ssa Adriana Vecchi

Allegati : --

IL DIRETTORE DI SEZIONE AD INTERIM
 Dott.ssa Adriana Vecchi

Note al Rapporto di prova :

- Per aliquota si intende l'insieme delle parti che compongono il campione su cui eseguire tutte le prove richieste. Solo in caso di controcampioni le aliquote possono essere più di una.
- Se non diversamente specificato in altre comunicazioni le aliquote utilizzate per le prove non vengono conservate; per i campioni di alimenti le contro-aliquote vengono conservate come specificato nell'art. 16 del DPR 327/80.
- Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente o totalmente, né utilizzato a scopo reclamistico, promozionale o altro senza l'autorizzazione dell'Agenzia
- Eventuali altri documenti vengono trasmessi solo su richiesta degli interessati

	RAPPORTO DI PROVA N. SVT 2016 / 00896 / 00554 Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute	Mod. PGC 010.E Rev. 6 del 30/06/2014
---	--	---

Risultati prove eseguite presso la Sezione Provinciale di Viterbo
Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute - Unità Biologia e Batteriologia - Lab. Biologico e Batteriologico

Aliquota (e parte di aliquota) sottoposta a prova : UNICA

Data inizio prove: 04/04/2016

Data fine prove: 06/04/2016

Note : —

		Valore	Limite di Riferimento
1	BATTERI COLIFORMI a 37° C Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 59 Met ISS A 006A Tecnica analitica: Semina in terreno liquido	0 - MPN/100 ml	Limite 0 Esecutore: Medori D.
1	ESCHERICHIA COLI Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 22 Met ISS A 001A Tecnica analitica: Semina in terreno liquido	0 - MPN/100 ml	Limite 0 Esecutore: Medori D.
1	ENTEROCOCCI Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/A pag 32 Met ISS A 002A Tecnica analitica: Filtrazione e terreno specifico	0 - u.f.c./100 ml	Limite 0 Esecutore: Medori D.

Il Responsabile della Prova
Dott.ssa Rita Staro

Il Dirigente Responsabile dell'Unità
Dott.ssa Rita Staro

Il Dirigente Responsabile del Servizio
Dott.ssa Adriana Vecchi

Il Dirigente Responsabile AD INTERIM
Dott.ssa Adriana Vecchi

	RAPPORTO DI PROVA N. SVT 2016 / 00896 / 00554	Mod. PGC 010.E Rev. 6 del 30/06/2014
	Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute	

Risultati prove eseguite presso la Sezione Provinciale di Viterbo
Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute - Unità Chimica Organica e Inorganica - Lab. Chimico

Aliquota (e parte di aliquota) sottoposta a prova : unica
 Note : -

Data inizio prove: 05/04/2016 Data fine prove: 07/04/2016

COLORE	INCOLORE - ---	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale. Esecutore: Neri V.
Metodo: METODO INTERNO Tecnica analitica: Organoleptica		
ODORE	INODORE - ---	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale. Esecutore: Neri V.
Metodo: METODO INTERNO Tecnica analitica: Organoleptica		
SAPORE	// - ---	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale. Esecutore: Neri V.
Metodo: METODO INTERNO Tecnica analitica: Organoleptica		
CONDUCTIBILITA' ELETTRICA	352 - $\mu\text{S cm}^{-1}$ a 20°C	Limite: 2500 Esecutore: Neri V.
Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022 Tecnica analitica: Conduttimetria		
pH	7.2 - pH	Limite: 6.5 - 9.5 Esecutore: Neri V.
Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023 Tecnica analitica: Potenzimetrica		
TORBIDITA'	0.3 - NTU	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale. Esecutore: Neri V.
Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030 Tecnica analitica: Gravimetrica		
RESIDUO FISSO A 180°C	264 - mg/l	Limite: 1500 Esecutore: Neri V.
Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 65 Met ISS BFA 032 Tecnica analitica: Gravimetrica		
CLORURI	16 - mg/L (Cl)	Limite: 250 Esecutore: Neri V.
Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037 Tecnica analitica: Cromatografia Ionica		
AZOTO AMMONIACALE	<0.05 - mg/L (NH ₄)	Limite: 0.50 Esecutore: Neri V.
Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 36 Met ISS BHE 019 Tecnica analitica: Spettrofotometrica		
AZOTO NITROSO	<0.05 - mg/L (NO ₂)	Limite: 0.50 Esecutore: Neri V.
Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037 Tecnica analitica: Cromatografia Ionica		
ARSENICO	14 - $\mu\text{g/L}$ (As)	Limite: 10 Esecutore: Atanasi A.
Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 213 Met ISS DAA 003 Tecnica analitica: Spettro. assorbimento atomico		
FLUORURI	1.60 - mg/L	Limite: 1.50 Esecutore: Neri V.
Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037 Tecnica analitica: Cromatografia Ionica		
FERRO	<20 - $\mu\text{g/L}$ (Fe)	Limite: 200 $\mu\text{g/l}$ Fe Esecutore: Neri V.
Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024 Tecnica analitica: Spettrofotometria UV - VIS		

Il Responsabile della Prova
 Dott.ssa Adriana Vecchi

Il Dirigente Responsabile dell'Unità
 Dott.ssa Adriana Vecchi

Il Dirigente Responsabile dell'Unità
 Dott.ssa Adriana Vecchi

< Fine del Rapporto di Prova >

Pagina 3 di 3

	RAPPORTO DI PROVA	
	N. SVT 2016 / 00897 / 00555	Mod. PGC 010.E
	Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute	Rev. 6 del 30/06/2014

897 del: 04/04/2016

Acqua destinata consumo umano

1	---	4	N.A.	NO
---	-----	---	------	----

Modalità / T° C di consegna : Casseta Refrigerata 7°C

Osservazioni in accettazione :

---	---	---	---
---	---	Istantaneo	1000

Prelevate da : AUSL Viterbo - Servizio Igiene Pubblica - Sezione 5 Verb. N. : 129 del:04/04/2016

Prelevato presso : FONTANA PUBBLICA

Indirizzo : PIAZZA DELLA BOTTATA NEPI (Viterbo)

Osservazioni sul campionamento : --

Richiedente : AUSL Viterbo - Servizio Igiene Pubblica - Sezione 5
 Indirizzo : Via Francesco Petrarca snc
 Cap : 01033 Comune: CIVITA CASTELLANA Località: CIVITA CASTELLANA Provincia: VT

Il campione in base alle analisi effettuate non rispetta i limiti fissati dal D.Lgs.31/01 e dal D.Lgs.27/02 e s.m.i. per i parametri :
 Arsenico e Fluoruri (all. I parte B).

Nota per il richiedente
 Si trasmette per i successivi adempimenti di competenza

Rapporto di prova concluso il : 13/04/2016

Responsabile del Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute

Dott.ssa Adriana Vecchi
 IL DIRETTORE DI SEZIONE AD INTERIM
 Dott.ssa Adriana Vecchi

Allegati : --

Note al Rapporto di prova :

- Per aliquota si intende l'insieme delle parti che compongono il campione su cui eseguite tutte le prove richieste. Solo in caso di controcampioni le aliquote possono essere più di una.
- Se non diversamente specificato in altre comunicazioni le aliquote utilizzate per le prove non vengono conservate; per i campioni di alimenti le contro-aliquote vengono conservate come specificato nell'art. 16 del DPR 327/80.
- Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente o totalmente, né utilizzato a scopo reclamistico, promozionale o altro senza l'autorizzazione dell'Agenzia
- Eventuali altri documenti vengono trasmessi solo su richiesta degli interessati

Pagina 1 di 3

SVT 2016 / 00897 / 00555

Sezione Provinciale di Viterbo

Via Monte Zebio, 17

Tel: 0761/29271

Fax: 0761/2927226

E-mail: sezione.viterbo@arpalazio.it

	RAPPORTO DI PROVA	
	N. SVT 2016 / 00897 / 00555	Mod. PGC 010.E
	Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute	Rev. 6 del 30/06/2014

Risultati prove eseguite presso la Sezione Provinciale di Viterbo
Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute - Unità Biologia e Batteriologia - Lab. Biologico e Batteriologico

Aliquota (e parte di aliquota) sottoposta a prova : UNICA

Data inizio prove: 04/04/2016

Data fine prove: 06/04/2016

Note : --

BATTERIE COLIFORMI a 37° C		
1	0 - MPN/100 ml	Limite: 0
Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 59 Met ISS A 006A Tecnica analitica: Semina in terreno liquido		
Esecutore: Medori D.		
ESCHERICHIA COLI		
1	0 - MPN/100 ml	Limite: 0
Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 22 Met ISS A 001A Tecnica analitica: Semina in terreno liquido		
Esecutore: Medori D.		
ENTEROCOCCI		
1	0 - u.f.c./100 ml	Limite: 0
Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 32 Met ISS A 002A Tecnica analitica: Filtrazione e terreno specifico		
Esecutore: Medori D.		

Il Responsabile della Prova

Dott.ssa Rita Stano


Il Dirigente Responsabile dell'Unità

Dott.ssa Rita Stano

Il Dirigente Responsabile del Servizio

Dott.ssa Adriana Vecchi

CAPIETTONE DI SEZIONE AD INTERIM
Dott.ssa Adriana Vecchi

	RAPPORTO DI PROVA N. SVT 2016 / 00897 / 00555 Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute	Mod. PGC 010.E Rev. 6 del 30/06/2014
---	---	---

Risultati prove eseguite presso la Sezione Provinciale di Viterbo
Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute - Unità Chimica Organica e Inorganica - Lab. Chimico

Aliquota (e parte di aliquota) sottoposta a prova : unica

Data inizio prove: 05/04/2016

Data fine prove: 07/04/2016

Note : —

1	COLORE	INCOLORE - --	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale Esecutore: Neri V.
1	Metodo: METODO INTERNO Tecnica analitica: Organoleptica		
1	ODORE	INODORE - --	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale Esecutore: Neri V.
1	Metodo: METODO INTERNO Tecnica analitica: Organoleptica		
1	SAPORE	// - --	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale Esecutore: Neri V.
1	Metodo: METODO INTERNO Tecnica analitica: Organoleptica		
1	CONDUCIBILITA' ELETTRICA	351 - μ S cm ⁻¹ a 20°C	Limite: 2500 Esecutore: Neri V.
1	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022 Tecnica analitica: Conduttimetria		
1	pH	7.2 - pH	Limite: 6,5 - 9,5 Esecutore: Neri V.
1	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023 Tecnica analitica: Potenzimetrica		
1	TORBIDITA'	0.3 - NTU	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale Esecutore: Neri V.
1	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BIA 030 Tecnica analitica: Gravimetrica		
1	RESIDUO FISSO A 180°C	263 - mg/l	Limite: 1500 Esecutore: Neri V.
1	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 65 Met ISS BFA 032 Tecnica analitica: Gravimetrica		
1	CLORURI	16 - mg/L (Cl)	Limite: 250 Esecutore: Neri V.
1	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037 Tecnica analitica: Cromatografia Ionica		
1	AZOTO AMMONIACALE	<0.05 - mg/L (NH4)	Limite: 0.50 Esecutore: Neri V.
1	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 36 Met ISS BHE 019 Tecnica analitica: Spettrofotometrica		
1	AZOTO NITROSO	<0.05 - mg/L (NO2)	Limite: 0.50 Esecutore: Neri V.
1	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037 Tecnica analitica: Cromatografia Ionica		
1	ARSENICO	14 - μ g/L (As)	Limite: 10 Esecutore: Atanasi A.
1	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 213 Met ISS DAA 003 Tecnica analitica: Spettroscopia di assorbimento atomico		
1	FLUORURI	1.60 - mg/L	Limite: 1.50 Esecutore: Neri V.
1	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037 Tecnica analitica: Cromatografia Ionica		
1	FERRO	<20 - μ g/L (Fe)	Limite: 200 μ g/l Fe Esecutore: Neri V.
1	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024 Tecnica analitica: Spettrofotometria UV - VIS		

Il Responsabile della Prova
Dott.ssa Adriana Vecchi

Il Dirigente Responsabile dell'Unità
Dott.ssa Adriana Vecchi

Il Dirigente Responsabile del Servizio
Dott.ssa Adriana Vecchi

< Fine del Rapporto di Prova >

	RAPPORTO DI PROVA N. SVT 2016 / 00898 / 00556 Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute	Mod. PGC 010.E Rev. 6 del 30/06/2014

898 del: 04/04/2016

Acqua destinata consumo umano

Numero	Quota Campo	Parti di Report	Identificazione	Stato
1	---	4	N.A.	NO

Modalità / T° C di consegna : Casseta Refrigerata 7°C

Osservazioni in accettazione :

Modalità di campionamento	Modalità di analisi
Instantaneo	---

Prelevate da : AUSL Viterbo - Servizio Igiene Pubblica - Sezione 5 Verb. N. : 130 del:04/04/2016

Prelevato presso : FONTANA PUBBLICA

Indirizzo : VIA TOGLIATTI NEPI (Viterbo)

Osservazioni sul campionamento : ---

Richiedente : AUSL Viterbo - Servizio Igiene Pubblica - Sezione 5
 Indirizzo : Via Francesco Petrarca snc
 Cap : 01033 Comune: CIVITA CASTELLANA Località: CIVITA CASTELLANA Provincia: VT

Il campione in base alle analisi effettuate non rispetta i limiti fissati dal D.Lgs:31/01 e dal D.Lgs.27/02 e s.m.i. per i parametri :
 Arsenico e Fluoruri (all. I parte B).

Si trasmette per i successivi adempimenti di competenza.

Rapporto di prova concluso il : 13/04/2016

IL DIRETTORE DI SEZIONE AD INTERIM
 Dott.ssa Adriana Vecchi
 Responsabile del Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute
 Dott.ssa Adriana Vecchi

Allegati : ---

Note al Rapporto di prova :

- Per aliquota si intende l'insieme delle parti che compongono il campione su cui eseguire tutte le prove richieste. Solo in caso di controcampioni le aliquote possono essere più di una.
- Se non diversamente specificato in altre comunicazioni le aliquote utilizzate per le prove non vengono conservate; per i campioni di alimenti le contro-aliquote vengono conservate come specificato nell'art. 16 del DPR 227/80.
- Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente o totalmente, né utilizzato a scopo reclamistico, promozionale o altro senza l'autorizzazione dell'Agente.
- Eventuali altri documenti vengono trasmessi solo su richiesta degli interessati.

	RAPPORTO DI PROVA N. SVT 2016 / 00898 / 00556	Mod. PGC 010.E
	Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute	Rev. 6 del 30/06/2014

Risultati prove eseguite presso la Sezione Provinciale di Viterbo
Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute - Unità Chimica Organica e Inorganica - Lab. Chimico

Aliquota (e parte di aliquota) sottoposta a prova : unica

Data inizio prove: 05/04/2016

Data fine prove: 07/04/2016

Note : —

COLORE	INCOLORE - —	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Metodo: METODO INTERNO Tecnica analitica: Organoleptica		Esecutore: Neri V.
ODORE	INODORE - —	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Metodo: METODO INTERNO Tecnica analitica: Organoleptica		Esecutore: Neri V.
SAPORE	// - —	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Metodo: METODO INTERNO Tecnica analitica: Organoleptica		Esecutore: Neri V.
CONDUCIBILITA' ELETTRICA	340 - μ S cm ⁻¹ a 20°C	Limite: 2500
Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022 Tecnica analitica: Conduttimetria		Esecutore: Neri V.
pH	6.7 - pH	Limite: 6,5 - 9,5
Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023 Tecnica analitica: Potenzimetrica		Esecutore: Neri V.
TORBIDITA'	2.0 - NTU	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030 Tecnica analitica: Gravimetrica		Esecutore: Neri V.
RESIDUO FISSO A 180°C	255 - mg/l	Limite: 1500
Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 65 Met ISS BFA 032 Tecnica analitica: Gravimetrica		Esecutore: Neri V.
CLORURI	16 - mg/L (Cl)	Limite: 250
Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037 Tecnica analitica: Cromatografia Ionica		Esecutore: Neri V.
AZOTO AMMONIACALE	<0.05 - mg/L (NH ₄)	Limite: 0.50
Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 36 Met ISS BHE 019 Tecnica analitica: Spettrofotometrica		Esecutore: Neri V.
AZOTO NITROSO	<0.05 - mg/L (NO ₂)	Limite: 0.50
Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037 Tecnica analitica: Cromatografia Ionica		Esecutore: Neri V.
ARSENICO	15 - μ g/L (As)	Limite: 10
Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 213 Met ISS DAA 003 Tecnica analitica: Spetr. assorbimento atomico		Esecutore: Atanasi A.
FLUORURI	2.66 - mg/L	Limite: 1.50
Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037 Tecnica analitica: Cromatografia Ionica		Esecutore: Neri V.
FERRO	<20 - μ g/L (Fe)	Limite: 200 μ g/l Fe
Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024 Tecnica analitica: Spettrofotometria UV - VIS		Esecutore: Neri V.

Il Responsabile della Prova
Dott.ssa Adriana Vecchi

Il Dirigente Responsabile dell'Unità
Dott.ssa Adriana Vecchi

Il Dirigente Responsabile del Servizio
Dott.ssa Adriana Vecchi

< Fine del Rapporto di Prova >

	RAPPORTO DI PROVA N. SVT 2016 / 00898 / 00556	Mod. PGC 010.E
	Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute	Rev. 6 del 30/06/2014

Risultati prove eseguite presso la Sezione Provinciale di Viterbo
Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute - Unità Biologia e Batteriologia - Lab. Biologico e Batteriologico

Aliquota (e parte di aliquota) sottoposta a prova : UNICA

Data inizio prove: 04/04/2016

Data fine prove: 06/04/2016

Note : --

Parametro		Valore	Limite	Esecutore
1	BATTERI COLIFORMI a 37° C Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 59 Met ISS A 006A Tecnica analitica: Semina in terreno liquido	0 - MPN/100 ml	Limite: 0	Esecutore: Medori D.
1	ESCHERICHIA COLI Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 22 Met ISS A 001A Tecnica analitica: Semina in terreno liquido	0 - MPN/100 ml	Limite: 0	Esecutore: Medori D.
1	ENTEROCOCCI Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 32 Met ISS A 002A Tecnica analitica: Filtrazione e terreno specifico	0 - u.f.c./100 ml	Limite: 0	Esecutore: Medori D.

Il Responsabile della Prova
Dott.ssa Rita Staro

Il Dirigente Responsabile dell'Unità
Dott.ssa Rita Staro

Il Dirigente Responsabile del Servizio
Dott.ssa Adriana Vecchi

Il Direttore di Sezione Ad Interim
Dott.ssa Adriana Vecchi