

**ASL
VITERBO**

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 SERVIZIO IGIENE ALIMENTI NUTRIZIONE
 ACQUE POTABILI PUBBLICHE
 VIALE TRENTO, 32 - 01100 VITERBO
 TEL. 0761.1711059 - FAX 0761.1711060 - calabro.barbetta@asl.vr.it
 TEL. 0761.236202 - FAX 0761.236732 - isipub3@asl.vr.it

**REGIONE
LAZIO**PROT. N° 49049VITERBO, 23/10/14

Oggetto : Superamento limiti tabellari.

Comune di NEPI

Presentato al

protocollo

il 24/10/14n. 49049Al Sig. Sindaco del Comune di
NEPIAl Gestore TALETE S.P.A.
VIA GARGANA, 34 - VITERBO

e p.c. Alla Regione Lazio
 Dip.to Territorio
 Dir.ne Reg.le Ambiente e
 Cooperazione tra i popoli
 Via del Tintoretto n.432
 00142 - ROMA
 c.a. Arch. G. MAGGI
 Fax 06/5.689218

Si trasmette in allegato la nota dell' ARPALAZIO Sezione di Viterbo n. 79186 relativa alle analisi chimiche eseguite su campioni di acqua destinata al consumo umano prelevati nel Vs. Comune (IMPIANTI POTABILIZZAZIONE e RETE IDRICA DISTRIBUTRICE), da cui risulta la non conformità al valore di parametro previsto dall'Allegato I D.L.vo 31/01 nei seguenti punti di prelievo :



| PUNTO DI PRELIEVO | PARAMETRO | DATA PRELIEVO | VALORE |
|--|-----------|---------------|---------|
| IMPIANTO POTABILIZZAZIONE "CONCIO" -- ENTRATA | ARSENICO | 16/10/2014 | 28 µg/l |
| IMPIANTO POTABILIZZAZIONE "VARANO NUOVO" -- ENTRATA | " | " | 51 µg/l |
| IMPIANTO POTABILIZZAZIONE "VARANO ZILIO" -- ENTRATA | " | " | 48 µg/l |
| IMPIANTO POTABILIZZAZIONE "VARANO ZILIO" -- USCITA | " | " | 13 µg/l |
| F.P. P.ZA DEL COMUNE | " | " | 11 µg/l |

__ (Valore di parametro ai sensi D.Lvo 31/2001 : ARSENICO = 10 µg/l) __

N.B. VEDERE NOTA AUSL PROT. N. 58898 DEL 28/12/2012 E RELATIVI ALLEGATI.

SI INVITA IL GESTORE A VOLER ADOTTARE I CORRETTIVI GESTIONALI DI COMPETENZA NECESSARI PER RIPORTARE IL PARAMETRO ARSENICO NEI LIMITI DI LEGGE, NEL PIU' BREVE TEMPO POSSIBILE, AL FINE DI EROGARE ACQUA CONFORME AI REQUISITI QUALITATIVI PREVISTI DAL D.Lvo 31/2001.

IL DIRIGENTE SANITARIO
(Dr. Carlo Carretta)

IL RESP. U.O.S.D. SIAN
(Dr. Danilo De Santis)