


Viterbo,

17 GEN. 2014



Ill.mo Sig. Sindaco
del Comune di Nepi
P.za del Comune, 20
01036 Nepi (VT)
Fax: 0761/5581702

Spett. le
AUSL VITERBO
U.O.S.D.
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione
Via E. Fermi, 15
01100 VITERBO (VT)
Fax: 0761/236732 - 0761/1711060


E p.c. Spett.le
STO ATO 1 Lazio Nord/Viterbo
Via Sacchi, 16
01100 VITERBO (VT)

Oggetto: Servizio Idrico Integrato ATO 1 Lazio Nord – Comune di Nepi.
Prelievo F.P. Via Togliatti e F.P. Via S.Pio del 9 gennaio 2014.

In riferimento alla nota ASL n°1188 del 10 gennaio 2014, che si allega per la S.T.O. si invia la nota del dott. Cardona n°14/1084 del 17 gennaio 2014, dal quale è possibile evincere che la problematica evidenziata dalla Asl con la nota in argomento è stata risolta e pertanto siamo a richiedere alla Asl un nuovo prelievo di controllo.

Distinti saluti.

Talete S.p.A.
Il Direttore Tecnico
Fabio Giorgi



Spett./le TALETE spa

Via Gargana, 34

01100 Viterbo

C/A Fabio Giorgi

Oggetto: campioni prelevati in distribuzione Comune di Nepi.

Con riferimento all'oggetto ed ai risultati certificati nella nota prot. N. 1188 pervenuta il 13/01/2014, si deve evidenziare preliminarmente alcune incongruenze: il prelievi ASL è stato eseguito il 09/01/2014 e la nota di trasmissione è del 10/01/2014, non è tecnicamente possibile che le date siano corrette per i necessari tempi tecnici per l'esecuzione delle analisi.

Comunque la Società, stante tali incongruenze, ha disposto sugli stessi punti di campionamento ASL una verifica in data 15/01/2014.

Dall'allegata tabella si evince che l'inconveniente è stato superato, si deve ritenere quindi che si è trattato o di un refuso o di un inconveniente momentaneo.

Data prelievo	Punto di prelievo	Parametro	Valore
15/01/2014	Via Togliatti	Coliformi totali	0
15/01/2014	Via Togliatti	Eschericacoli	0
15/01/2014	Via Togliatti	Enterococchi	0

Data prelievo	Punto di prelievo	Parametro	Valore
15/01/2014	Via S. Pio V	Coliformi totali	0
15/01/2014	Via S. Pio V	Eschericacoli	0
15/01/2014	Via S. Pio V	Enterococchi	0

Il Procuratore

Dott. Giorgio Cardona