

Spett. CTR
dir.prev.lombardia@cert.vigilfuoco.it

ITELYUM 

Spett. **Comando provinciale VVF Pavia**
Com.pavia@certvigilfuoco.it
Com.salaop.pavia@cert.vigilfuoco.it
So.pavia@vigilfuoco.it

Spett. **Prefettura di Pavia**
Protcivile.prefpv@pec.interno.it
Protocollo.prefpv@pec.interno.it

Spett. **Stazione Carabinieri Landriano**
provpvco@carabinieri.it
tpv25803@pec.carabinieri.it

Spett. **Comune di Landriano**
info@pec.comune.landriano.pv.it

Spett. **ARPA PAVIA c/o Sala operativa di protezione Civile di Regione Lombardia**
salaoperativa@protezionecivile.regione.lombardia.it

Spett. **ATS**
Protocollo@pec.ats-pavia.it

Landriano, 16/03/2022
US017

Oggetto: Evento occorso nello Stabilimento ITELYUM Purification S.p.A. di Landriano (PV) il giorno 16/03/2022 alle ore 11.40.

Durante le operazioni di rimozione di una tubazione inutilizzata, nell'ambito di attività operativa gestita con regolare permesso di lavoro, gli addetti segnalavano un principio di incendio nelle immediate vicinanze dell'area. Il principio di incendio ha interessato una quantità di liquido infiammabile stimabile in meno di un litro, probabilmente residuale dalle operazioni di bonifica della tubazione suddetta. L'evento è stato immediatamente segnalato al personale aziendale operante in turno che, a sua volta, ha subito attivato cautelativamente il segnale di emergenza sonoro.

ITELYUM Purification S.p.A.
Via Stanislao Intini 2
27015 Landriano (PV), Italy
T +39 0382 61 21
F +39 0382 61 23 20
info.purification@itelyum.com
www.itelyum-purification.com

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SSCP Green Holdings SA
Codice fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Pavia n. 02445010180
REA Pavia n. 274070
Capitale sociale € 19.435.000
itelyum.purification@legalmail.it

Sistemi di gestione certificati
ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001



Il personale aziendale addetto all'emergenza è intervenuto così come previsto dal Piano di Emergenza Interno domando prontamente il principio di incendio.

Nel frattempo il personale presente in azienda, al suono della sirena, si era correttamente radunato presso il punto di raccolta, così come previsto dal PEI.

Verso le ore 12:00 è stato dichiarato lo stato di fine emergenza con la ripresa delle normali attività aziendali.

Successivamente il Gestore dello stabilimento ha attivato la procedura del PEE come da Allegato 8, comunicando telefonicamente l'emergenza e la sua contestuale cessazione agli enti preposti.

L'evento non ha avuto conseguenze né danni a impianti e/o persone essendosi limitato alla sola combustione del liquido interessato.

Relativamente alle cause remote alla base dell'evento esse sono tuttora oggetto di indagine interna e vi saranno rese note una volta accertate.

Si precisa che quanto sopra descritto non rientra nei criteri indicati nell'Allegato 6 del D.Lgs. 105/2015.

Cordiali saluti.

ITELYUM PURIFICATION SPA

Il Gestore

Fabio Luciano Zordan

ITELYUM

ITELYUM Purification S.p.A.
Via Stanislao Intini 2
27015 Landriano (PV), Italy
T +39 0382 61 21
F +39 0382 61 23 20
info.purification@itelyum.com
www.itelyum-purification.com

Società soggetta all'attività
di direzione e coordinamento
di SSCP Green Holdings SA
Codice fiscale, Partita IVA e Registro
Imprese di Pavia n. 02445010180
REA Pavia n. 274070
Capitale sociale € 19.435.000
itelyum.purification@legalmail.it

Sistemi di gestione certificati
ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

SISTEMI DI
GESTIONE CERTIFICATI
CQY
CERTIQUALITY

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018