

Landriano, 05/04/2022

Spett.Le

Comune di Landriano
Piazza Garibaldi, 14
27015 LANDRIANO (PV)**Oggetto: Risposta a Vostro Prot. 3477 del 17/03/2022**

In risposta alla Vostra richiamata in oggetto alleghiamo:

Allegato 1: Nostra comunicazione *US017 del 16/03/2022* inoltrata anche alla Vostra rispettabile amministrazione all'indirizzo pec info@pec.comune.landriano.pv.it in data 16/03/2022 nella quale si dava evidenza dell'evento occorso in data 16/03/2022 alle ore 11.40 presso il nostro Stabilimento ITELYUM PURIFICATION S.p.A. Via Intini, 2 Landriano (PV).

Analisi dell'evento ed azioni attuate per contrastare l'evento, comprensivo delle cause e delle azioni di miglioramento programmate dall'Azienda (rif. *Itelyum P0015 Allegato AX1*).
Come indicato nel Modulo sopra riportato, l'evento ha coinvolto meno di 1 litro di liquido infiammabile presente come residuo in una tubazione.

Allegato 2: Scheda di sicurezza del liquido precedentemente presente nella tubazione e analisi della possibile ipotesi di innesco

Allegato 3: Planimetria dello Stabilimento con evidenza dell'area interessata dall'evento.
La planimetria dettaglia i sistemi di protezione antincendio installati nell'area:

- Impianto sprinkler
- Monitori acqua schiuma disposti in posizione contrapposta
- Estintori portatili

I dispositivi sopra indicati sono stati prontamente attivati ed hanno consentito di contrastare l'evento che non ha determinato effetti e/o coinvolgimento di apparecchiature limitrofe alla tubazione oggetto dell'evento.

Il dettaglio delle azioni effettuate dal personale sono descritte nella *P0015 Allegato AX1* inclusa nell'allegato 1 alla presente risposta.

Allegato 4: documentazione relativa al permesso di lavoro e procedure seguite durante la conduzione dell'attività

A disposizione per chiarimenti, l'occasione è gradita per porgere i nostri cordiali saluti.

LANDRIANO (PV) 05/04/2022

Il Gestore
dello Stabilimento
ITELYUM PURIFICATION S.p.A.

ITELYUM Purification S.p.A.Via Stanislao Intini 2
27015 Landriano (PV), Italy
T +39 0382 61 21
F +39 0382 61 23 20
info.purification@itelyum.com
www.itelyum-purification.comCodice fiscale, Partita IVA e Registro
Imprese di Pavia n. 02445010180
REA Pavia n. 274070
Capitale sociale € 19.435.000
itelyum.purification@legalmail.itSistemi di gestione certificati
ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001