

PERIZIA DI VARIANTE



DATA	05 maggio 2022	VERIFICA	APPROV.	REV.
------	----------------	----------	---------	------

OGGETTO  
**PLANIMETRIA GENERALE  
 RETE ELETTRICA E DI ILLUMINAZIONE**

STUDIO ING. FABRIZI & LEONI srl  
 02100 RIETI - Via Labro n. 11

COMITENTE  
**COMUNE DI CANTALICE**  
 02014 Cantalice (Rieti) - Via Andrea Costa

DESCRIZIONE  
**PROGETTO II STRALCIO AMPLIAMENTO  
 CIMETERO COMUNALE. REALIZZAZIONE  
 N° 128 LOCULI E N° 8 CAPPELLE**

PROGETTO	538	FORMATO	SCALA	PROGETTISTA	Ing. Silvio Fabrizi	TAVOLA	PV_05
----------	-----	---------	-------	-------------	---------------------	--------	-------

Comunale

Piazzale Interno Anteriore Cimitero esistente

Piazzale Interno Centrale Cimitero esistente

Ossario Caduti

Chiesa

Piazzale Interno Posteriore Cimitero esistente

Bagni

Loculi blocco "N"

Loculi blocco "L"

Loculi blocco "M"

Loculi blocco "B"

Loculi blocco "O"

Loculi blocco "A"


Piazzale Esterno Ampliamento

Piazzale Interno Superiore Ampliamento

Blocco da 4 Cappelle + 64 Loculi inf.

Piazzale Interno Inferiore Ampliamento

Camposanto



LEGENDA

- RETE DISTRIBUZIONE ELETTRICA (esistente)
- ⊠ POZZETTO DERIVAZIONE DISTRIBUZIONE ELETTRICA (esistente)
- NUOVA RETE DISTRIBUZIONE ELETTRICA cavidotto CORRUGATO DOPPIA PARETE serie pesante
- 4 NUOVO POZZETTO DERIVAZIONE DISTR. NE ELETTRICA in calcestruzzo dimensioni 40 x 40 con chiusini a riempimento in lamiera di acciaio zincata
- 5 NUOVO POZZETTO DERIVAZIONE DISTR. NE ELETTRICA in calcestruzzo dimensioni 50 x 50 con chiusini a riempimento in lamiera di acciaio zincata
- 6 NUOVO POZZETTO DERIVAZIONE DISTR. NE ELETTRICA in calcestruzzo dimensioni 60 x 60 con chiusini in ghisa sferoidale
- Scatola di derivazione in PVC da incasso con coperchio in plastica DISTR. NE ELETTRICA
- E CONTATORE E QUADRO DI CONSEGNA ENERGIA ELETTRICA (esistente)
- G QUADRO GENERALE DISTRIBUZIONE ELETTRICA (esistente)
- QE.A0 QUADRO DI ZONA DISTRIBUZIONE ELETTRICA - AMPLIAMENTO (esistente)
- QE.A1 NUOVO QUADRO DI ZONA DISTR. NE ELETTRICA - AMPLIAMENTO (piazzale superiore Cappelle)
- QE.A2 NUOVO QUADRO DI ZONA DISTR. NE ELETTRICA - AMPLIAMENTO (piazzale inferiore Loculi)
- I QUADRO DI ZONA ILLUMINAZIONE ESTERNA (esistente)
- PUNTI LUCE ILLUMINAZIONE ESTERNA (esistenti)
- NUOVA RETE ILLUMINAZIONE ESTERNA cavidotto CORRUGATO DOPPIA PARETE serie pesante
- Scatola di derivazione in PVC da incasso con coperchio in plastica ILL. NE ESTERNA
- ⊗ Nuovo Globo in policarbonato autoestinguente, IP 55, lampada ai vapori di mercurio fino a 125 W

Rapp. 1:100

PLANIMETRIA GENERALE RETE ELETTRICA E ILLUMINAZIONE ESTERNA

Muro di recinzione in blocchi di c/cs esistente