



LEGENDA

- COLLETTORE CONSORTILE
- AREE DI ALLAGAMENTO SEGNALATE SUL TERRITORIO
- AREE DI ALLAGAMENTO SEGNALATE NEL PIANO GENERALE DELLA FOGNATURA COLLINE COMASCHE (ETATEC 2017)

CRITICITA' INDIVIDUATE

1. ALLAGAMENTO VIA MULINI 1024 PRODOTTO DA PROBABILE FUORIUSCITA DA FOGNATURA IN PRESSIONE;
2. ALLAGAMENTI SU VIA ALLA VALLE A SEGUITO DI FORTI PRECIPITAZIONI CHE RUSCELLANO DAL VERSANTE E SULLA STRADA STERRATA, CON TRASCINAMENTO DI CIOTTOLI VERSO VALLE;
3. ALLAGAMENTI ALLA ROTATORIA VIA SAN FERMO - VIA SAN GIOVANNI BATTISTA (SP 17) PER FUNZIONAMENTO IN PRESSIONE DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE;
4. ALLAGAMENTO A MONE DI VIA SAN FERMO A CONFINE CON CAVALLASCA PER IMMISSIONE NELLA RETE FOGNARIA DEL COLLETTORE DI FOGNATURA DI CAVALLASCA;
5. ALLAGAMENTO IN VIA DEI GELSI PER FUNZIONAMENTO IN PRESSIONE DELLA FOGNATURA;
6. ALLAGAMENTO ALLA ROTATORIA TRA VIA CAVOUR E VIA S. G. BATTISTA PER PRESUMIBILE FUNZIONAMENTO IN PRESSIONE COLLETTORE CONSORTILE;
7. ALLAGAMENTO SULLA VIA PROVINCIALE (SP 17) DURANTE I TEMPORALI PER CONFORMAZIONE DEL TERRITORIO A "CORDA MOLLE";
8. ALLAGAMENTI IN VIALE LOMBARDIA (SP 19) PER PRESUMIBILE FUNZIONAMENTO IN PRESSIONE DELLA RETE FOGNARIA;
9. ALLAGAMENTI NEI PRESSI DEL LAVATOIO VICINO A VIA RIÀ PER CONFORMAZIONE DEL TERRITORIO;
10. ALLAGAMENTI IN VIA DEL PASCOLO - VIA CERÉ SUL RIALE, ANCHE PER LA PRESENZA DI UN TOMBOTTO;
11. ALLAGAMENTI ZONA VIA RAGONE, SAN LAZZARO, VIA MANZONI PER PROBABILE PRESENZA DI UN VALLETTO TOMBATO E CONFORMAZIONE TOPOGRAFICA (AI PIEDI DELLA COLLINA), NELLE VICINANZE DELLA SCUOLA ELEMENTARE;
12. ALLAGAMENTI PER INSUFFICIENZA DELLA RETE FOGNARIA

C, L, I, N

POSSIBILI INTERVENTI PER LA RISOLUZIONE DELLE CRITICITA' INDIVIDUATE

1. OPERE DI LAMINAZIONE (L)
Strutture superficiali
Strutture sotterranee
2. OPERE DI INFILTRAZIONE (I)
I1-Trincee
I2-Pozzi drenanti
I3-Bacini di infiltrazione
I4-Caditoie filtranti
I5-Pavimentazioni permeabili
3. OPERE PER IL TRASPORTO ED IL CONTROLLO DELLE PORTATE (C)
Supertubi/ adeguamento collettori
Manufatti di regolazione delle portate
4. OPERE NON STRUTTURALI (N)
N1 - Barriere temporanee
N2 - Segnaletica
N3 - Dry Floodproofing
N4 - Pompaggio



ALTO LURA S.R.L.
Via Toti, 4 - 22070 Bulgarograsso (CO)

REGOLAMENTO REGIONALE N. 7 del 27 Novembre 2017
Documento semplificato del rischio idraulico comunale.

Comune di COLVERDE (CO)

CRITICITA' E INTERVENTI PROPOSTI

L'INCARICATO:

Ing. Giacomo Galimberti



Collaborazione:



Dott. in Ing. Fulvio Macor

Dott. Ing. Fabio Tagliabue



Dott. Geol. Stefano Frati

Dott. Geol. Casartelli Micaela

COL.3

00

1:5000

INDICE	DATA	MODIFICHE	EMISS.	CONTR.	APPROV.
00	Nov. 2018	Emissione	--	--	--



ING. GIACOMO GALIMBERTI
22070 Casnate con Bernate (CO)
tel. +39 39 30 407
email galimberti.giacomo@gmail.com