



PIANTA PIANO TERRA\_PRE-TERZO STRALCIO DI INTERVENTO



PIANTA PIANO AMMEZZATO\_PRE-TERZO STRALCIO DI INTERVENTO




PIANTA PIANO PRIMO\_PRE-TERZO STRALCIO DI INTERVENTO




LEGENDA	
<b>Simbologia degli interventi realizzati</b>	<b>Codici e simbologia di danno con localizzazione degli elementi danneggiati non oggetto di intervento</b>
RIMOZIONE DEI TAMPONAMENTI PARZIALI O MALE AMMORSATI (CANNE FUMARIE, CANNI, PORTE)	1-bancale
TAMPONAMENTO DELLE SOLUZIONI DI CONTINUITÀ (CANNE FUMARIE, CANNI, PORTE), CONNESSIONI CON IL CONTINUO REALIZZATE MEDIANTE BARRE METALLICHE E/O ELEMENTI DI RICUCITURA POSTO A LEGATURA PUNTUALE	2-velluto frastre
INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEGLI ARCHITRAVI (PORTE E FINESTRE)	3-muratura soprafinestra
INTERVENTI DI RIPARAZIONE MEDIANTE SCUCI-CUCI LUNGO SOLUZIONI DI CONTINUITÀ (FESSURAZIONI)	4-velluto porta
SCUCI-CUCI DEL CONTINUO MURARIO PER DISCONNESSIONE E DISCRETIZZAZIONE DI PORZIONI E/O SEZIONI DI PARAMENTO	5-muratura sopra porta
RICORSO DEL MANTO DI COPERTURA, INSERIMENTO DEI GANCI FERMACOPPO, INSTALLAZIONE DI LINEA VITA, INTERVENTI SUI CANNI TIPOLOGIA 1 E TIPOLOGIA 2	6-spalle della bucatra
Intervento di consolidamento dei soletti Intervento di irrigidimento copertura	7-discretizzazione di area tamponata
	8-lesione a pavimento
	9-lesione a controsoffitto
	10-lesione
	11-mattellamento
	12-discretizzazione (bacioli diffusi)
	13-lesione in corrispondenza di canna fumaria
	14-lesioni in concomitanza con il passaggio di un impianto
	15-croci
	GIUNTO COSTRUTTIVO
	MARTELLAMENTO DEGLI ELEMENTI LINEARI
	PERDITA DI PLANARITÀ DEGLI ORIZZONTAMENTI
	FESSURE PASSANTI
	FESSURE NON PASSANTI
	TAMPONAMENTO NON LESIONATO
	INTERVENTI LOTTO 1-2
	INTERVENTI LOTTO 3


PIANO SECONDO\_PRE-TERZO STRALCIO DI INTERVENTO



SOTTOTETTO\_PRE-TERZO STRALCIO DI INTERVENTO



COPERTURA\_PRE-TERZO STRALCIO DI INTERVENTO



REGIONE LOMBARDIA PROVINCIA DI MANTOVA

**COMUNE DI BORGO MANTOVANO**

**COMPLETAMENTO INTERVENTI LOCALI DI CONSOLIDAMENTO E LAVORI DI RIPRISTINO DANNI CONSEGUENTI AL SISMA DEL MAGGIO 2012 DELLA SEDE COMUNALE DI BORGO MANTOVANO - REVERE**  
 intervento di riparazione (o locale) ai sensi del par 8.4.1 NTC 2018  
 CUP: B37D22000160006

**PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO**

ELABORATO	RILIEVO DEL DANNO	SCALE
TAV. C	STATO PRE INTERVENTO 3 LOTTO	1/200

PROGETTAZIONE  
 ARCH. STEFANO RICHI  
 ISCRIZIONE ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA N. 275

COLLABORATORI:  
 ING. PAOLO TORCIANI  
 ISCRIZIONE ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA N. 1046

COMMITTENTE  
 IL RESPONSABILE-DEL-PROCEDIMENTO  
 COMUNE DI BORGOMANTOVANO

DATA	REVISIONE	ARCHITETTO
	NOVEMBRE 2022	ARCHIVATO_NEL_COMPUTER

A TERMINI DI LEGGE È VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA DIFFUSIONE SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELL'ARCH. RICHI

Arch. Stefano Richi  
 Via F. Turati, 2/J Serrada e Felonica (MN)  
 iscrizione Albo Architetti n. 275