



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
(Città Metropolitana di Messina)

N. 195 Reg.

del 22-12-2022

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Approvazione Intervento di somma urgenza relativo all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria nella stazione di sollevamento liquami sulla via Lungomare al fine di evitare problemi di natura igienico sanitari.

L'anno duemilaventidue il giorno 22 del mese di **Dicembre** alle ore 17:46 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presenze

1. Aliberti Domenico	Sindaco	P
2. Foti Nunzio Giovanni	Vice Sindaco	A
3. Rigano Roberta <u>DA LEROIO</u>	Assessore	P
4. Lo Cascio Gianluca	Assessore	P
5. Trischitta Rosario	Assessore	P

Non sono intervenuti gli Assessori: Foti

Presiede il *Sindaco*.

Assiste con funzioni verbalizzanti il Segretario del Comune *Dott.ssa Sotera Annabel*.

IL Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Il Segretario Comunale, nella casa comunale, attesta che la Giunta Municipale in data odierna si svolge da remoto, tramite collegamento whatsapp, ai sensi dell'art 4 del regolamento per la disciplina del funzionamento della Giunta Municipale in modalità videoconferenza approvato con delibera di G.M. n. 48 del 28/04/2022.

Risultano presenti nella sede comunale: Il Sindaco Domenico Aliberti, l'Assessore Trischitta R. e l'Assessore Lo Cascio G.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminato il documento istruttorio che precede redatto dal responsabile del procedimento amministrativo, che si assume a motivazione del presente provvedimento;

Visto l' allegato parere del responsabile del servizio, reso ai sensi dell' art.1 lett. h) comma 1, L. R. n. 48/91 così come modificato dall' art.12 della L.R.n. 30 del 23.12.2000;

Visto l' allegato parere sulla proposta di deliberazione di cui al presente provvedimento reso dal responsabile dell' ufficio di ragioneria reso ai sensi dell' art.1 lett. h) comma 1, L. R. n. 48/91 così come modificato dall' art.12 della L.R.n. 30 del 23.12.2000, in ordine alla regolarità contabile;

Visto l' art. 12 della L.R. n.30 del 23.12.2000;

Udita la proposta dell' Assessore o del Sindaco;

A voti unanimi espressi nelle modalità di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. Approvare, come in effetti approva, il documento istruttorio che precede in premessa citato allegato alla presente
2. Dichiarare con separata votazione unanime il presente atto immediatamente esecutivo, per l' urgenza.



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO (Provincia di Messina)

Documento Istruttorio da sottoporre alla Giunta Municipale
(Art.163 del D. Lgs. n.50/2016, comma 4)

IL PROPONENTE

OGGETTO: Approvazione Intervento di somma urgenza relativo all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria nella stazione di sollevamento liquami sulla via Lungomare al fine di evitare problemi di natura igienico sanitari.

PREMESSO:

Che con verbale di somma urgenza del 13/12/2022, redatto dall'U.T.C., è stato comunicato all'Amministrazione Comunale che nella stazione di sollevamento di Via Lungomare, la pompa di sollevamento n. 2 si è guastata e la condotta di sollevamento ove è installata l'altra pompa si è rotta, pertanto, stando così le cose allo stato la stazione di sollevamento era ferma;

Che con successivo verbale di somma urgenza del 13/12/2022, al fine di evitare problemi di natura igienico sanitari, sono stati immediatamente affidati i lavori, alla Ditta **FN Ingegneria srl, con sede legale in Via Udine n. 19 Siracusa, P.IVA n. 02048300897, ditta appaltatrice del servizio di "Gestione impianti di sollevamento, di depurazione, di trattamento fanghi e condotta sottomarina a servizio dei comuni di Sant'Alessio Siculo e Forza d'Agro" per un periodo di anni uno con la possibilità di proroga per un ulteriore anno**;

Che il verbale di somma urgenza è stato redatto ai sensi e con le modalità dell'art. 163 del D. Lgs n. 50/2016;

Dato atto che il Responsabile dell'Area Tecnica, ha trasmesso all'Amministrazione comunale, i verbali di somma urgenza, unitamente alla relazione perizia di spesa, dal quale si evincono le prestazioni effettuate nonché l'importo occorrente per l'eliminazione del problema igienico-sanitario, **pari ad €. 14.924,70 comprensivo di I.V.A.**;

Preso atto dei motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per eliminarli, nonché la spesa complessiva di **€. 14.924,70** da liquidare all'impresa;

Riconosciuto regolare l'iter procedurale dell'intervento effettuato con somma urgenza, in quanto ricorrevano i presupposti di cui all'art. 163 del D. Lgs 50/2016 ed a tutela dell'Amministrazione comunale;

Considerato pertanto, necessario, approvare amministrativamente i lavori eseguiti, così come previsto dall'art. 163 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Richiamato l'art. 191 del D. Lgs. 267/2000 con il quale, la "Giunta, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e)";

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione del verbale di somma urgenza e della relazione perizia di spesa, che allegato alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale e conseguentemente, provvedere alla regolarizzazione delle prestazioni ordinate senza il preventivo impegno di spesa, a norma dell'art. 191 del D. Lgs. N.

267/20000 e dell'articolo 163 del D. Lgs. 50/2016;

Visto il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE

1) Di approvare i lavori eseguiti a seguito del verbale di somma urgenza del 13/12/2022, redatto dall'Ing. Santi Moschetti Responsabile dell'U.T.C., in seguito all'inconveniente verificatosi e con il quale sono stati affidati i lavori necessari per individuare la causa alla ditta **FN Ingegneria srl, con sede legale in Via Udine n. 19 Siracusa, P.IVA n. 02048300897;**

2) Di sottoporre al Consiglio Comunale la presente deliberazione dando atto che ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 267/2000, la Giunta, su proposta del responsabile dell'area tecnica, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

3) Di impegnare la somma necessaria per la copertura della spesa, per l'importo complessivo di **€. 14.924,70, che trova capienza nei capitoli del bilancio comunale, come da attestazione del responsabile dell'area economico finanziaria;**

4) Di provvedere, ai sensi dell'art. 163 c 10. Del D.lgs. 50/2016 alle pubblicazioni degli atti sul profilo del committente, nonché alla relativa trasmissione degli stessi ad ANAC. Successivamente, attesa l'urgenza di provvedere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, all'unanimità DELIBERA di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.



IL PROPONENTE

Domènec Blasi

PARERE TECNICO

Il Responsabile del servizio interessato

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE FAVORABILE

Li 23-12-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

ESPRIME PARERE FAVORABILE

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO _____
sui seguenti codici e numeri:

Codice _____	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento _____	Intervento _____

Li 22/12/22

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Mario Fucicello



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Provincia di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036

E-mail: ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it

E-mail P.E.C.: utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

Prot. n. 10912 del 13/12/22

OGGETTO: Verbale di somma urgenza ed affidamento dell'incarico per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria nella stazione di sollevamento liquami sulla via Lungomare al fine di evitare problemi di natura igienico sanitari.

Al Sig. Sindaco

SEDE

Al Segretario Comunale

SEDE

Al Responsabile Area Economico Finanziaria

SEDE

Al Responsabile dell'Area Di Vigilanza

SEDE

I sottoscritti Ing. Santi Moschetti Responsabile dell'Area Tecnica e Geom. Giuseppe Domenico Moschella, dell'Ufficio Tecnico Comunale, premesso che a seguito di segnalazione pervenuta a mezzo Pec dalla ditta **FN Ingegneria srl, con sede legale in Via Udine n. 19 Siracusa, P.IVA n. 02048300897, ditta appaltatrice del servizio di "Gestione impianti di sollevamento, di depurazione, di trattamento fanghi e condotta sottomarina a servizio dei comuni di Sant'Alessio Siculo e Forza d'Agrò" per un periodo di anni uno con la possibilità di proroga per un ulteriore anno**, la quale con nota asseverata al protocollo generale dell'ente al n.10871 del 12/12/2022, ha comunicato che nella stazione di sollevamento di Via Lungomare, la pompa di sollevamento n. 2 si è guastata e la condotta di sollevamento ove è installata l'altra pompa si è rotta, pertanto, stando così le cose allo stato la stazione di sollevamento è ferma.

Alla luce di quanto sopra, i sottoscritti, al fine di evitare problemi di natura igienico sanitari, hanno immediatamente incaricato la stessa ditta, la quale si è resa immediatamente disponibile all'esecuzione dell'intervento, al fine di procedere alla riparazione della condotta di sollevamento e quant'altro necessario per garantire il regolare funzionamento della stazione di sollevamento reflui.


Allo stato, non si procede ad alcun calcolo di previsione di spesa, in quanto essa è correlata alle effettive lavorazioni, materiali e noli impiegati, tuttavia si stima che la spesa presunta per l'intervento di riparazione ammonta a circa €. 15.000,00.

Si dà atto che sarà predisposto da questo ufficio una rendicontazione della spesa solo dopo l'esecuzione dell'intervento.


Tanto si doveva per i provvedimenti di competenza.

Sant'Alessio Siculo, li 13/12/2022

L'Ufficio Tecnico Comunale
Geom. Giuseppe Domenico Moschella



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Santi Moschetti





COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Provincia di Messina
Partita I.V.A. 00347690832 Tel. 0942 - 751036
E-mail: ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it
E-mail P.E.C.: utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it
UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

VERBALE LAVORI DI SOMMA URGENZA (Art. 163 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50)

OGGETTO: Verbale di somma urgenza ed affidamento dell'incarico per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria nella stazione di sollevamento liquami sulla via Lungomare al fine di evitare problemi di natura igienico sanitari.

Premesso:

-CHE a seguito di segnalazione pervenuta a mezzo Pec dalla ditta **FN Ingegneria s.r.l.**, con sede legale in **Via Udine n. 19 Siracusa**, P.IVA n. **02048300897**, ditta appaltatrice del servizio di **"Gestione impianti di sollevamento, di depurazione, di trattamento fanghi e condotta sottomarina a servizio dei comuni di Sant'Alessio Siculo e Forza d'Agrò"** per un periodo di anni uno con la possibilità di proroga per un ulteriore anno, la quale con nota asseverata al protocollo generale dell'ente al n.10871 del 12/12/2022, ha comunicato che nella stazione di sollevamento di Via Lungomare, la pompa di sollevamento n. 2 si è guastata e la condotta di sollevamento ove è installata l'altra pompa si è rotta, pertanto, stando così le cose allo stato la stazione di sollevamento è ferma.

-CHE tale situazione causa disagio e problemi di carattere igienico-sanitari;

-CHE pertanto si rende opportuno e necessario un intervento risolutivo urgente al fine di eliminare le problematiche sopra evidenziate.

-CHE, l'intervento sopradescritto è da classificarsi tra quelli urgenti ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, per cui, per non arrecare ulteriori danni all'Ente e di conseguenza anche inconvenienti igienico-sanitari, è opportuno intervenire con le modalità del predetto art.163 comma 1 del Decreto sopra citato;

-CHE a tal proposito, è stata interpellata la suindicata ditta, la quale si è resa disponibile ad intervenire immediatamente;

Preso atto delle Dichiarazioni sostitutive di certificazione (D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) presentate dalla suindicata ditta.

Premesso quanto sopra detto, ai sensi dell'art. 163 comma 1 del D. Lgs. n.50/2016, in data odierna 13/12/2022, il sottoscritto Ing. Santi Moschetti responsabile dell'Area Tecnica del Comune di S. Alessio Siculo.

DISPONE

l'affidamento ai sensi dell'art 163 comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per i lavori di somma urgenza descritti nel verbale del 13/10/2022 e quant'altro necessario al fine di

procedere alla riparazione della condotta di sollevamento e quant'altro necessario per garantire il regolare funzionamento della stazione di sollevamento reflui, alla FN Ingegneria srl, con sede legale in Via Udine n. 19 Siracusa, P.IVA n. 02048300897.

Il titolare della ditta, sottoscrivendo la presente, dichiara di aver preso visione dei luoghi e delle lavorazioni in argomento e che nulla ha da obiettare sulle modalità di lavorazione dettate dal responsabile del procedimento-direttore dei lavori ed assume qualunque responsabilità in merito alle persone e mezzi impiegati in materia di sicurezza, nonché verso cose e terze persone.

Non si procede ad alcun calcolo di previsione di spesa, in quanto essa è correlata alle effettive lavorazioni, materiali e noli impiegati, in quanto per il tipo di intervento da effettuare è improponibile un preventivo a misura.

In ogni caso, sarà applicato quanto contenuto nell'art.163 del D.Lgs.n.50/2016, il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario ridotti del 20 per cento. Sarà cura del sottoscritto dare notizie alla Giunta Municipale ed al responsabile dell'Area Economico Finanziaria delle spese occorrenti.

S. Alessio Siculo, 13/12/2022.



FN Ingegneria s.r.l.
Via Udine 19 / 35100 Siracusa
email: fningegneriasrl@gmail.com
PEC: fningegneriasrl@pec.it
P.IVA 02048300897



Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Santi Moschetti





COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Provincia di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036.

E-mail: ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it

E-mail P.E.C.: utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

RELAZIONE - PERIZIA DI SPESA (art.163 del D. Lgs. n. 50/2016, comma 4)

OGGETTO: Verbale di somma urgenza ed affidamento dell'incarico per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria nella stazione di sollevamento liquami sulla via Lungomare al fine di evitare problemi di natura igienico sanitari.

PREMESSO:

Che con verbale di somma urgenza del 13/12/2022, redatto dall'U.T.C., è stato comunicato all'Amministrazione Comunale che nella stazione di sollevamento di Via Lungomare, la pompa di sollevamento n. 2 si è guastata e la condotta di sollevamento ove è installata l'altra pompa si è rotta, pertanto, stando così le cose allo stato la stazione di sollevamento era ferma;

Che con successivo verbale di somma urgenza del 13/12/2022, al fine di evitare problemi di natura igienico sanitari, sono stati immediatamente affidati i lavori, alla Ditta **FN Ingegneria sri**, con sede legale in **Via Udine n. 19 Siracusa**, P.IVA n. **02048300897**, **ditta appaltatrice del servizio di "Gestione impianti di sollevamento, di depurazione, di trattamento fanghi e condotta sottomarina a servizio dei comuni di Sant'Alessio Siculo e Forza d'Agrò" per un periodo di anni uno con la possibilità di proroga per un ulteriore anno**.

Che i suddetti verbali sono stati redatti dal sottoscritto, a seguito dell'accertamento del danno igienico sanitario.

CONSIDERATO:

Che con i suddetti verbali si è dichiarato di intervenire con estrema urgenza al fine di eliminare le problematiche igienico sanitarie.

Che si è provveduto, al fine di completare le opere necessaria alla definizione dell'intera problematica, ad incaricare la suddetta ditta per l'esecuzione delle lavorazioni;

DESCRIZIONE LAVORI:

Per eliminare l'inconveniente, si è provveduto a riparare la pompa di sollevamento danneggiata, installare un nuovo quadro elettrico di comando delle pompe di sollevamento picche l'esistente era ormai obsoleto, installare il motore elettrico della griglia e dei faretti per l'illuminazione poiché sprovvisti.

Per quanto riguarda la riparazione della condotta danneggiata, dati i tempi ristretti per l'esecuzione degli interventi, non è stato possibile procedere poiché, per l'esecuzione dei lavori è necessario provvedere allo svuotamento e pulizia con auto-espurgo delle vasche della stazione di sollevamento.

~~Considerato che la problematica è stata temporaneamente risolta in alleato si trasmette~~ la perizia di spesa che è stata redatta in base alle ore lavorative, ai noli ed ai materiali effettivamente impiegati, applicando i prezzi di mercato attualmente vigenti, e/o a misura. Si allega alla presente la documentazione fotografica più significativa.

S. Alessio Siculo, 22/12/2021

L'Ufficio Tecnico Comunale
Geom. Giuseppe Domenico Moschella

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Santi Moschetti

OGGETTO: Verbale di somma urgenza ed affidamento dell'incarico per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria nella stazione di sollevamento liquami sulla via Lungomare al fine di evitare problemi di natura igienico sanitari.

PERIZIA GIUSTIFICATIVA						
Ditta: FN Ingegneria srl, con sede legale in Via Udine n. 19 Siracusa, P.IVA n. 02048300897						
N.	Tipologia intervento	U.Mis.	Quantità	Prezzo	Importo	
1	Kit di riparazione Pompa 3171.1811540043 composto da: - kit an.or in gomma nitrilica, cuscinetti, anelli di ritegno, rondella elastica, doppia tenuta meccanica integrata WCCR/WCCR + WCCR/WCC	Cad.	1,00	5.262,00	5.262,00	
2	Riavvolgimento statorico 22 kW compreso coppia termica	Cad.	1,00	1.777,00	1.777,00	
3	Gru per lavorazioni estrazione pompe e lavori sul campo	ore	15,00	50,00	750,00	
4	Nuovo Quadro elettrico per pompa da 22 kW e 32 kW	Cad.	1,00	4.048,00	4.048,00	
5	Misuratore di livello ad ultrasuoni	Cad.	1,00	1.950,00	1.950,00	
6	Motore elettrico a servizio della grigliatura	Cad.	1,00	260,00	260,00	
7	Fornitura e posa di fan led per impianto di depurazione con eventuale passaggio cavi	Cad.	5,00	100,00	500,00	
8	Manodopera specializzata per montaggio e smontaggio pompa per sostituzione del kit, installazione quadro elettrico, installazione misuratore di livello ad ultrasuoni e calibrazione (n. 40 ore per 2 persone)	Cad.	80,00	25,45	2.036,00	
				Sommano	EURO	16.583,00
A detrarre il 20% per ribasso come da art. 163 comma 3° del D. Lgs 50/2016			20,00%	EURO	3.316,60	
				Importo al netto del ribasso	EURO	13.266,40
Somme a disposizione dell'Amministrazione						
			I.V.A. 10%	1.326,64	1.326,64	
Articolo. 113 Decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.l., 2%			331,66	331,66		
			SOMMANO	1.658,30	1.658,30	
				Totale	EURO	14.924,70

L'U.T.C.
Geom. Giuseppe D. Moschella

l'Impresa
FN Ingegneria s.r.l.
Via Udine, 19 - 96100 Siracusa
email: fningegneriasrl@gmail.com
PEC: fningegneriasrl@pec.it
P.IVA 02048300897

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Santi Moschetti

