

Iscritto al Registro della REGIONE LOMBARDIA dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari con N° 030017302002

CHIMIC GARDA
ANALISI & RILIEVI

- CENTRO DI RICERCA ED ANALISI CHIMICO INDUSTRIALI - SCARICHI
- ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE DI ALIMENTI ACQUE E SUPERFICI - POTABILITA' - BALNEABILITA' PISCINE
 - CONSULENZA ECOLOGICA - CONSULENZA H.A.C.C.P - CORSI DI FORMAZIONE ALIMENTARISTI

Spett.le **SCUOLA DELL' INFANZIA S. ZENONE**

VIA DE AMICI, 10

CAP 25080 PREVALLE (BS)

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova Nr. 2019B1310
Del 21.10.2019
Campionamento eseguito da Chimic Garda Analisi e Rilievi S.r.l.
Modalità di campionamento Met.: UNI EN ISO 19458:2006
Data/ora del Campionamento 08.10.2019 Ore 09.15
Luogo del Campionamento Via De Amici, 10 Prevalle
Data accettazione/consegna al Laboratorio 08.10.2019
Campioni conferiti da Chimic Garda Analisi e Rilievi S.r.l.
Nr. Campioni conferiti/pervenuti 1 (uno)
Descrizione dei campioni Acqua calda lavabo bagni insegnanti
Richiedente le Prove COMUNE DI PREVALLE
Conservazione dei campioni/contro campioni Frigorifero
Prove eseguite presso Laboratorio Esterno Outsourcing

Inizio Prove il 08.10.2019

Fine Prove il

21.10.2019

ANALISI E PROVE ESEGUITE E RELATIVE RISULTANZE

CODICE CAMPIONE	PARAMETRI RILEVATI	U. M.	RISULTATI	INCERTEZZA
2019B1310	CONTA LEGIONELLA SPP Met.: M.U. 1037:14	UFC/1000 ml	N° stimato 400	100 - 1000
	CONTA LEGIONELLA PNEUMOPHILA SIEROGRUPPO 1 Met.: M.U. 1037:14	UFC/1000 ml	400	
	CONTA LEGIONELLA PNEUMOPHILA SIEROGRUPPI 2-15 Met.: M.U. 1037:14	UFC/1000 ml	<100	
	CONTA LEGIONELLA SPP (esclusi sierogruppi 1 e 2-15) Met.: M.U. 1037:14	UFC/1000 ml	<100	

RILEVATA PRESENZA DI LEGIONELLA PNEUMOPHILA SIEROGRUPPO 1 (limite di rilevazione 100 UFC/L)

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO

Olivia Cornalini

Si informa l'intestatario del presente Rapporto di Prova che i risultati espressi nello stesso si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi/prova presso il laboratorio e che i campioni interessati (e gli eventuali controcampioni) ove applicabile, saranno conservati presso il Laboratorio per 10 (dieci) giorni dalla data di emissione del presente documento e successivamente smaltiti nei modi e termini di legge applicabili. Si informa inoltre che il presente Rapporto di Prova viene rilasciato in unica versione originale e non può essere riprodotto parzialmente senza la preventiva autorizzazione del laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA DEL 21.10.2019

- CHIMIC GARDA ANALISI E RILIEVI S.r.l. Socio Unico - Via Strada Vecchia, 1 - 25070 BARGHE BS - (UNICA SEDE)
- C.F. e P.I. 01914210982 - TEL/FAX 0365.824548 - Cell. 338.2058517 - C.C.I.A.A. BS n° 80013870177 n° registro imprese 125148/1997 BS
 - E-MAIL olivacornalini@gmail.com