

- CENTRO DI RICERCA ED ANALISI CHIMICO INDUSTRIALI - SCARICHI
- ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE DI ALIMENTI ACQUE E SUPERFICI - POTABILITA' - BALNEABILITA' PISCINE
- CONSULENZA ECOLOGICA - CONSULENZA H.A.C.C.P - CORSI DI FORMAZIONE ALIMENTARISTI

Spett.le SCUOLA PRIMARIA DON MILANI

VIA BECCALOSSI, 6

CAP 25080 PREVALLE (BS)

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova Nr. 2019B1217
Del 01.10.2019
Campionamento eseguito da Chimic Garda Analisi e Rilievi S.r.l.
Modalità di campionamento Met.: UNI EN ISO 19458:2006
Data/ora del Campionamento 19.09.2019 Ore 09.00
Luogo del Campionamento Via Beccalossi, 6 Prevalle
Data accettazione/consegna al Laboratorio 19.09.2019
Campioni conferiti da Chimic Garda Analisi e Rilievi S.r.l.
Nr. Campioni conferiti/pervenuti 1 (uno)
Descrizione dei campioni Acqua calda doccia n°1 palestra spogliatoio femmine
Richiedente le Prove COMUNE DI PREVALLE
Conservazione dei campioni/contro campioni Frigorifero
Prove eseguite presso Laboratorio Esterno Outsourcing

Inizio Prove il 19.09.2019 Fine Prove il 01.10.2019

ANALISI E PROVE ESEGUITE E RELATIVE RISULTANZE				
CODICE CAMPIONE	PARAMETRI RILEVATI	U. M.	RISULTATI	INCERTEZZA
2019B1217	CONTA LEGIONELLA SPP Met.: M.U. 1037:14	UFC/1000 ml	<100	
	CONTA LEGIONELLA PNEUMOPHILA SIEROGRUPPO 1 Met.: M.U. 1037:14	UFC/1000 ml	<100	
	CONTA LEGIONELLA PNEUMOPHILA SIEROGRUPPI 2-15 Met.: M.U. 1037:14	UFC/1000 ml	<100	
	CONTA LEGIONELLA SPP (esclusi sierogruppi 1 e 2-15) Met.: M.U. 1037:14	UFC/1000 ml	<100	

NON RILEVATA PRESENZA DI LEGIONELLA PNEUMOPHILA / SPECIES (limite di rilevazione 100 UFC/L)

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO

Oliva Cornalini

Si informa l'intestatario del presente Rapporto di Prova che i risultati espressi nello stesso si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi/prova presso il laboratorio e che i campioni interessati (e gli eventuali controcampioni) ove applicabile, saranno conservati presso il Laboratorio per 10 (dieci) giorni dalla data di emissione del presente documento e successivamente smaltiti nei modi e termini di legge applicabili. Si informa inoltre che il presente Rapporto di Prova viene rilasciato in unica versione originale e non può essere riprodotto parzialmente senza la preventiva autorizzazione del laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA DEL 01.10.2019

Iscritto al Registro della REGIONE LOMBARDIA dei Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari con N° 030017302002



- CENTRO DI RICERCA ED ANALISI CHIMICO INDUSTRIALI - SCARICHI
- ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE DI ALIMENTI ACQUE E SUPERFICI - POTABILITA' - BALNEABILITA' PISCINE
- CONSULENZA ECOLOGICA - CONSULENZA H.A.C.C.P - CORSI DI FORMAZIONE ALIMENTARISTI

Spett.le **SCUOLA DELL' INFANZIA S. ZENONE**

VIA DE AMICI, 10

CAP 25080 PREVALLE (BS)

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova Nr. 2019B1218
Del 01.10.2019
Campionamento eseguito da Chimic Garda Analisi e Rilievi S.r.l.
Modalità di campionamento Met.: UNI EN ISO 19458:2006
Data/ora del Campionamento 19.09.2019 Ore 09.15
Luogo del Campionamento Via De Amici, 10 Prevalle
Data accettazione/consegna al Laboratorio 19.09.2019
Campioni conferiti da Chimic Garda Analisi e Rilievi S.r.l.
Nr. Campioni conferiti/pervenuti 1 (uno)
Descrizione dei campioni Acqua calda lavabo bagni insegnanti
Richiedente le Prove COMUNE DI PREVALLE
Conservazione dei campioni/contro campioni Frigorifero
Prove eseguite presso Laboratorio Esterno Outsourcing

Inizio Prove il 19.09.2019

Fine Prove il

01.10.2019

ANALISI E PROVE ESEGUITE E RELATIVE RISULTANZE				
CODICE CAMPIONE	PARAMETRI RILEVATI	U. M.	RISULTATI	INCERTEZZA
2019B1218	CONTA LEGIONELLA SPP Met.: M.U. 1037:14		UFC/1000 ml Micr. Presenti <400	
	CONTA LEGIONELLA PNEUMOPHILA SIEROGRUPPO 1 Met.: M.U. 1037:14		UFC/1000 ml Micr. Presenti <400	
	CONTA LEGIONELLA PNEUMOPHILA SIEROGRUPPI 2-15 Met.: M.U. 1037:14	UFC/1000 ml	<100	
	CONTA LEGIONELLA SPP (esclusi sierogruppi 1 e 2-15) Met.: M.U. 1037:14	UFC/1000 ml	<100	

RILEVATA PRESENZA DI LEGIONELLA PNEUMOPHILA SIEROGRUPPO 1 (limite di rilevazione 100 UFC/L)

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO

Oliva Cernalini

Si informa l'intestatario del presente Rapporto di Prova che i risultati espressi nello stesso si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi/prova presso il laboratorio e che i campioni interessati (e gli eventuali controcampioni) ove applicabile, saranno conservati presso il Laboratorio per 10 (dieci) giorni dalla data di emissione del presente documento e successivamente smaltiti nei modi e termini di legge applicabili. Si informa inoltre che il presente Rapporto di Prova viene rilasciato in unica versione originale e non può essere riprodotto parzialmente senza la preventiva autorizzazione del laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA DEL 01.10.2019

- CHIMIC GARDA ANALISI E RILIEVI S.r.l. Socio Unico - Via Strada Vecchia, 1 - 25070 BARGHE BS - (UNICA SEDE)
- C.F. e P.I. 01914210982 - TEL/FAX 0365.824548 - Cell. 338.2058517 - C.C.I.A.A. BS n° 80013870177 n° registro imprese 125148/1997 BS
- E-MAIL olivacornalini@gmail.com