



# Comune di Uggiate-Trevano

Provincia di Como

Uggiate-Trevano, 16 luglio 2019

(2.6) Prot. n. 6793

Egregio Signor

Antonio RICETTI

Capogruppo Consiliare

“Insieme per Uggiate Trevano”

**Oggetto: interrogazione del 1/07/2019 circa i motivi della perdurante crisi idrica.**

In risposta all'interrogazione del 1.7.2019, prot. n. 6287 inerente l'oggetto, si comunica quanto segue:

- dai dati raccolti e dalle verifiche effettuate si evidenzia come la carenza idrica occorsa durante il mese di giugno sia principalmente dovuta al fatto che, il sistema che alimenta i Comuni di Albiolo, Uggiate-Trevano e Bizzarone, sia stato messo in difficoltà dal sensibile incremento dei consumi, come evidenziato anche dall'allegata relazione trasmessa da Como Acqua in data 03.07.2019.
- Per quanto riguarda le chiusure programmate, risulta che le stesse, nel momento in cui sono state confermate, siano state oggetto di comunicazione alla cittadinanza.
- 
- Eventuali “chiusure” disposte in precedenza, come evidenziato anche nella comunicazione di Como Acqua, attengono alla normale gestione della rete idrica e non a situazioni di emergenza.

Distinti saluti.



IL SINDACO  
Rita LAMBRUGHI

*Rita Lambrughi*

Como, 02 luglio 2019

Prot. n° 14063/19/PG

Egr.  
**Responsabile Area Tecnica  
del Comune di Uggiate Trevano  
Arch. Stefano Ferrari**

**Oggetto:** Carenze idriche nei Comuni di Uggiate Trevano e Bizzarone.

Con riferimento alla Sua richiesta del 01/07/2019, di pari oggetto, si precisa quanto segue.

Come più volte segnalato (per semplicità di consultazione si allegano le ultime comunicazioni del 13/02/2019) a partire dal mese di gennaio 2019 la richiesta idrica dell'acqua emunta dal pozzo di proprietà di Como Acqua sito in Comune di Albiolo, fornita al Comune di Uggiate Trevano mediante il punto di consegna di via Roma, ha subito un incremento tra il 30% ed il 40% rispetto al prelievo storico (passando da circa 800 m<sup>3</sup>/g a 1.100 m<sup>3</sup>/g).

Nelle prime 3 settimane di giugno 2019 il consumo si è incrementato di un altro 30% attestandosi ad una media di 1.400 m<sup>3</sup>/g.

La quantità d'acqua immessa nella rete di Uggiate Trevano è stata sufficiente a soddisfare le esigenze dell'acquedotto Comunale, attualmente gestito in economia (il Piano di Subentro di Como Acqua ne prevede l'acquisizione entro la fine dell'anno).

Il succitato pozzo, che può emungere fino a 36 l/sec (ora il gruppo di pressurizzazione è tarato a 34,5 l/sec), serve in continuo anche i comuni di Albiolo (rete già gestita direttamente da Como Acqua) e di Bizzarone (rete gestita ancora in economia, subentro previsto entro la fine dell'anno in corso) e, in casi di necessità, soddisfa anche le richieste dei Comuni di Solbiate con Cagno e Valmorea.

Per come è strutturata idraulicamente la rete di distribuzione, è possibile garantire la fornitura di acqua primariamente ad Albiolo (che non ha altre fonti proprie) e poi a Uggiate Trevano e Bizzarone, che hanno la necessità di integrare le proprie produzioni interne per rispondere ai fabbisogni di tutti gli utenti.

L'acqua viene addotta al serbatoio di Uggiate Trevano e, raggiunto il livello massimo impostato, determina la chiusura di una saracinesca motorizzata che permette al flusso di raggiungere il serbatoio comunale di Bizzarone.

I consumi degli utenti di Albiolo sono passati dai 650 m<sup>3</sup>/g del periodo invernale agli 800 m<sup>3</sup>/g delle prime 3 settimane di giugno.

Bizzarone (per il quale però non disponiamo di un misuratore telecontrollato) ha prelevato in media 10.000 m<sup>3</sup>/mese (circa 330 m<sup>3</sup>/g).

# COMO ACQUA

Dal 20/06/19 le richieste sono ulteriormente aumentate a 1.000 m<sup>3</sup>/g per Albiolo e a 1.700 m<sup>3</sup>/g per Uggiate Trevano (per Bizzarone il dato non è disponibile).

Il Comune di Uggiate Trevano negli ultimi giorni ha richiesto 1.700 m<sup>3</sup>/g prelevati dal pozzo di Albiolo, oltre agli 800 m<sup>3</sup>/g prelevati dal pozzo di Sua proprietà e gestione, per garantire l'erogazione a quasi tutte le utenze, ad eccezione di quelle poste a livello del serbatoio di accumulo in loc. Somazzo, poiché il serbatoio è sempre completamente vuoto.

In questa situazione Bizzarone non riceve acqua dal pozzo di Albiolo. Per ovviare a questo problema, per alcune ore al giorno (circa 6 ore al giorno) siamo costretti ad interrompere il flusso verso Uggiate Trevano. Entrambi i Comuni hanno registrato significativi problemi di carenza idrica a partire da venerdì 28/06/19.

Per qualsiasi ulteriore delucidazione potete contattare la nostra Unità Operativa di Lurate Caccivio (Paolo Bianchi Tel. 031.4951238/333.7392504).

Cordiali saluti.

**COMO ACQUA S.R.L.**

*Il Responsabile Area Gestione*

*Ing. Luigi Longhi*

