



REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 1
Avezzano, Sulmona, L'Aquila
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica
Via Monte Velino 18, 67051 Avezzano
Tel. e fax 0863.499860

GRUPPO DI LAVORO PER I NUOVI INSIEDAMENTI PRODUTTIVI

Prot. n. 0018116/18
Rif.to prot.n°19610/17 del 19/12/2017
Prot. ASL n°0235895/17 del 22/12/2017

COMUNE DI CELANO	AVEZZANO 26/01/2018
UFFICIO PROTOCOLLO	
02 FEB. 2018	Al Sig. Sindaco
Prot.n. 1692	del Comune Celano

OGGETTO: Parere igienico-sanitario su progetto per lavori mirati al recupero di una Scuola Elementare, con una nuova destinazione dell'edificio con l'insediamento di una "Scuola per Arti e Mestieri" sito nel Comune di Celano ,nel quartiere Vaschette-Muricelle, distinto al NCEU al fg.17 part.Ila 233

Ditta: Comune di Celano

Tipo di realizzazione: interventi per il recupero di un edificio scolastico da destinare a "Scuola per Arti e Mestieri" al fine di migliorare l'indice di vulnerabilità sismica, gli standard dei livelli igienico-sanitario, i requisiti previsti dalle vigenti normative in materia di impiantistica e di abbattimento delle barriere architettoniche con la realizzazione di un nuovo corpo scala e di un ascensore tra il piano-terra e il primo piano

- Visti gli elaborati grafici
- Vista la relazione tecnica

si esprime parere FAVOREVOLE all'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto con la seguente prescrizione:

- La nuova scala di collegamento tra il piano-terra e il primo piano deve avere larghezza non inferiore a 1,20m.,alzata e pedata costanti,rispettivamente non superiore a 17 cm e non inferiore a 30cm;in caso di rampe non rettilinee la pedata del gradino deve essere di almeno 30cm,misurata a 40cm dal montante centrale o dal parapetto interno

PER IL SERVIZIO I.E.S.P.
DIRIGENTE MEDICO
(Dott. VINCENZO GRASSO)

PER IL SERVIZIO P.S.A.L.
DIRIGENTE MEDICO
(Dott. AGOSTINO CERASANI)

Da "dipartimento.prevenzione@pec.asl1abruzzo.it" <dipartimento.prevenzione@pec.asl1abruzzo.it>

A "COMUNE DI CELANO" <comunecelano@pec.it>

Data lunedì 29 gennaio 2018 - 12:39

0018116/18: RILASCIO PARERE IGIENICO-SANITARIO SCUOLA ELEMENTARE "SCUOLA PER ARTI E MESTIERI QUARTIERE VASCHETTE-MURICELLE COMUNE DI CELANO

RILASCIO PARERE IGIENICO-SANITARIO SCUOLA ELEMENTARE "SCUOLA PER ARTI E MESTIERI QUARTIERE VASCHETTE-MURICELLE COMUNE DI CELANO

Allegato(i)

2947699.pdf (23 Kb)