



COMUNE DI CARSOLI

Provincia di L'Aquila
- Medaglia d'argento al valor civile -
Piazza della Libertà, 1 – Centralino: 0863 – 90.83.00



Prot. 1645
del 15.02.2024

SERVIZI TECNICI

Responsabile Ing. Santina Scatena

Mail: comune.carsoli@pec.it

AUTORIZZAZIONE SCARICO ACQUE REFLUEn.001/2024 del 15.02.2024

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. n.267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco con decreto prot. n. 273 del 09.01.2024 ha attribuito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile dell'Area "Servizi Tecnici";
- con delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 21.04.2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 21.04.2023 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2023-2025;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 05.05.2023 è stato approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) – PERIODO 2023/2025, che individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;
- ai sensi dell'art. 163, comma 3 del D.lgs. n.267/2000 è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto l'articolo 107 comma 3 lettera f) del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i.

Vista la Legge Regionale 22 novembre 2001 n. 60 recante "Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche"; • la Legge Regionale 29 Luglio 2010, n. 31 e s.m.i. recante "Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"; • la Legge Regionale 3 novembre 2015 n. 36: Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell'art 124, comma 6, del D.Lgs 152/2006 e modifica alla L.R. 5/2015;

Visto il Piano di Tutela delle Acque approvato con delibere consiliari della Regione Abruzzo n. 51/9 e 51/10 del 16/12/2015;

Tenuto conto che

- la Ditta Madama Oliva Srl, insediata nel Distretto Industriale Piana del Cavaliere localizzato nei Comuni di Carsoli e Oricola, ha formalizzato istanza, per modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, adottata dal Dipartimento Territorio e Ambiente della Regione Abruzzo con atto DPC024/001 del 02.01.2023 e rilasciata dal Comune di Carsoli con atto n. 0000759 del 27.01.2023, con pratica Suap 10702821009-15112023-1201
- con nota protocollo n. 3803 del 07.05.2018 del Comune di Carsoli, pervenuta al protocollo regionale n. RA/ 130353 del 08.05.2018, è stata trasmessa la domanda resa a firme congiunte da parte dei Sindaci pro-tempore di Carsoli (Avv. Velia Nazzarro) e di Oricola (Antonio Parani) tesa ad ottenere il rilascio

dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (fiume Turano) delle acque reflue urbane, costituite da acque reflue domestiche, acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento, provenienti da una condotta a servizio del distretto industriale della "Piana del Cavaliere", ubicato in parte in territorio del Comune di Carsoli ed in parte in territorio del Comune di Oricola, il cui punto finale di scarico nel fiume Turano ricade in territorio del Comune di Carsoli (FG 66 mappale 676), non presa in carico dal CAM SpA, Gestore del SII, con precisazione che trattasi di una condotta nella quale poter recapitare, tra l'altro, gli scarichi di taluni insediamenti industriali appartenenti a tale distretto, che provvedono autonomamente alla depurazione delle proprie acque reflue con garanzia del rispetto dei limiti di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lgs 152/06 per scarico in corpo idrico superficiale, in assenza di un impianto di depurazione pubblico annesso alla medesima condotta in parola;

- a seguito di istruttoria da parte del competente servizio regionale, la domanda di autorizzazione allo scarico per la sopra menzionata condotta di convogliamento acque reflue urbane, costituite da acque reflue domestiche, acque reflue industriali (scarichi di insediamenti industriali appartenenti a tale distretto, che provvedono autonomamente alla depurazione delle proprie acque reflue con garanzia del rispetto dei limiti di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lgs 152/06 per scarico in corpo idrico superficiale) e meteoriche di dilavamento, è stata approvata con autorizzazione dirigenziale n.DPC024/202 del 07/06/2018, inviata a questo Comune con nota prot.166396/18 in data 11/06/2018;
- dal contenuto dell'autorizzazione allo scarico suddetta si evincono i seguenti dati identificativi:
 - TITOLARITÀ DELLO SCARICO: Comuni di Carsoli ed Oricola;
 - COORDINATE GEOGRAFICHE SCARICO N 42°05'47"; E 13°03'10" (Gauss Boaga)
 - DATI CATASTALI impianto Fg 66 (Carsoli), p.lla 676
 - TIPOLOGIA RETE FOGNARIA: MISTA
 - TIPOLOGIA ACQUE REFLUE URBANE: DOMESTICHE + METEORICHE + INDUSTRIALI
 - CORPO RICETTORE corpo idrico: fiume Turano
 - SCARICO NEL TEMPO: continuo
 - PORTATA DELLO SCARICO: costante
 - QUALITÀ DELLE EMISSIONI: Rispetto dei limiti della Tab 3 Allegato 5 D L.gs 152/06
 - ACQUA SCARICATA: quantità media giornaliera: 500 m³/die portata media annua:182500 m³/anno
 - DITTE PER LE QUALI SI PREVEDE ATTUALMENTE L'ALLACCIO ALLA CONDOTTA:
 1. JUPITER ITALIA SRL
 2. EFFEPRINTING SRL
 3. ALSCO
 4. MADAMA OLIVA SRL (fabbisogno depurativo < 2.000 a.e.)
- come precisato nella suddetta autorizzazione allo scarico, lo scarico finale nel fiume Turano è dato dall'insieme degli scarichi per i quali compete ai Comuni di Carsoli e Oricola il rilascio di specifica autorizzazione, e che pertanto ai fini del controllo della qualità delle emissioni (rispetto della Tabella 3 per scarico in corpo idrico superficiale) è necessario indagare tutti i parametri della medesima tabella, nonché (a causa della presenza di acque reflue di tipologia domestica) il parametro E.Coli, con rispetto del limite 5000UFC/100 ml;
- l'autorizzazione allo scarico ha pertanto fissato il rispetto dei limiti della tabella 3, allegato 5, al D.Lgs 152/06, colonna per scarichi in acque superficiali e, per il parametro E.Coli 5000 UFC/100 ml;

Rilevato che:

- la ditta MADAMA OLIVA SRL ha presentato una nota per l'allaccio del proprio scarico idrico (acque reflue autonomamente depurate, nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lgs 152/06 per

scarico in corpo idrico superficiale) alla condotta comunale in questione (segnalazione ricevuta al protocollo comunale n.0004450 del 17.06.2021);

Dato atto che pertanto, verificata l'avvenuta esecuzione delle opere di allaccio da parte della MADAMA OLIVA SRL, occorre provvedere alla regolarizzazione dello scarico di acque reflue autonomamente depurate, nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lgs 152/06 per scarico in corpo idrico superficiale, alla condotta comunale indicata in premessa, con esito finale nel corpo idrico superficiale Fiume Turano, in territorio di Carsoli (coordinate geografiche scarico N 42°05'47"; E 13°03'10" - Gauss Boaga), autorizzato con determinazione regionale n.DPC024/202 del 07/06/2018

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

AUTORIZZA

la ditta MADAMA OLIVA SRL con Sede Legale in Via Santa Costanza n. 35 00198 Roma per lo stabilimento di Carsoli (AQ) — Loc.tà Recocce P.I. 10702821009, allo scarico delle acque reflue industriali autonomamente depurate, nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lgs 152/06 per scarico in corpo idrico superficiale, nella condotta di convogliamento acque reflue urbane, costituite da acque reflue domestiche, acque reflue industriali (scarichi di insediamenti industriali appartenenti a tale distretto, che provvedono autonomamente alla depurazione delle proprie acque reflue con garanzia del rispetto dei limiti di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lgs 152/06 per scarico in corpo idrico superficiale) e meteoriche di dilavamento.

La condotta suddetta, con esito finale di scarico nel fiume Turano, ubicato in territorio del Comune di Carsoli (Fig. 66 mappale 676), autorizzata con autorizzazione dirigenziale regionale n. DPC024/202 del 07/06/2018, è riportata nell'allegata planimetria (allegato I)

L'autorizzazione viene rilasciata con le seguenti prescrizioni:

1. deve essere garantita la permanente accessibilità da parte degli organismi di controllo al pozzetto per ispezione e prelievo di campioni, secondo quanto indicato nell'allegata planimetria;
2. lo scarico delle acque reflue deve rispettare i limiti di cui alla Tabella 3 (colonna per scarichi in corpo idrico superficiale) dell'allegato 5 al D.Lgs 152/06 e s.m.i., con indagine di tutti i parametri elencati nella medesima tabella; per il parametro E.Coli si rispetti il limite: < 5000UFC/100 ml;
3. come prescritto dalla Regione Abruzzo nella sopra richiamata determinazione dirigenziale n.DPC024/202 del 07/06/2018, copia della presente autorizzazione deve essere inviata ai competenti uffici regionali ed al Distretto aquilano dell'ARTA;
4. ai sensi e per le finalità dell'allegato 5 al D.Lgs 152/06 e s.m.i., e nel rispetto di quanto previsto nell'allegato I al Piano Regionale di Tutela delle Acque, devono essere effettuate analisi con cadenza almeno mensile delle acque reflue scaricate;
5. in caso di presenza nello scarico di sostanze di cui alle tabelle IA e IB — allegato I — parte terza del D.Lgs.1 52/06, la società MADAMA OLIVA SRL provvederà ai sensi dell'art.47 commi 5 e seguenti delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale d'Ambito;
6. devono essere conservati tutti i certificati di analisi ed esibirli in caso di controllo all'autorità competente;
7. deve essere mantenuto il pozzetto d'ispezione e campionamento accessibile agli organi di controllo, a norma di legge;
8. deve essere garantita la corretta efficienza, la perfetta conduzione e manutenzione, la perfetta gestione dell'impianto di depurazione, di tutte le componenti sia fisse che mobili, di tutte le pertinenze e della rete di adduzione e di scarico per impedire esalazioni, tracimazioni, percolazioni, spandimenti e fuoriuscita di reflui che possano arrecare pregiudizi a terzi, danni al corpo recettore,

alle acque, al suolo, al sottosuolo e all'ambiente in generale. Lo scarico delle acque reflue deve avvenire in modo tale da non causare danni alla stabilità dei suoli: in particolare non si devono verificare fenomeni di ristagno e/o ruscellamento

9. in caso di inconvenienti e/o anomalie, aventi carattere di eccezionalità ed imprevedibilità, deve essere data immediata comunicazione a questo Comune, al Servizio Gestione e Qualità delle Acque e al Distretto Provinciale ARTA, seguita da relazione con indicate le cause e i provvedimenti adottati;
10. deve essere comunicato tempestivamente ogni variazione relativa alle caratteristiche dello scarico o della titolarità dello stesso e in generale a tutto quanto comunicato e dichiarato ai fini dell'ottenimento della presente autorizzazione.

STABILISCE

- a) Che, trattasi di atto endoprocedimentale che acquisisce valenza legale e durata nell'ambito dell'A.U.A. per lo stabilimento MADAMA OLIVA SRL di Carsoli Loc.tà Recocce.
- b) Che in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, si procederà, ai sensi dell'articolo 130 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., secondo la gravità dell'infrazione:
 1. alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
 2. alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione allo scarico per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente
 3. alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ed in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

TRASMETTE

il presente provvedimento, in modalità telematica, ai destinatari di seguito elencati:

- Regione Abruzzo - Servizio Gestione e Qualità delle Acque (dpc024@pec.regione.abruzzo.it)
- Regione Abruzzo-Servizio Politica Energetica Qualità dell'aria e Sina (dpc025@pec.regione.abruzzo.it)
- Sindaco del Comune di Carsoli (comune.carsoli@pec.it)
- Sindaco del Comune di Oricola (info@pec.comune.oricola.aq.it)

INFORMA

Che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso alternativamente al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta, medesima data.

La presente autorizzazione, non comportando impegno di spesa, non è condizionata all'apposizione da parte del Responsabile del servizio finanziario del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente autorizzazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata, in data, con il n. per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

mediante affissione all'albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267); nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li 15.02.2024



LA RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

Ing. Santina Scatena