



COMUNE DI PAGLIARA

Città Metropolitana di Messina

Tel. 0942 737168 – 0942 737299

c.a.p. 98020 - Via R. Margherita n. 92

Fax 0942 737203

e-mail: ufficiotecnico@comune.pagliara.me.it

- pec: comunepagliara@pec.it

- Codice Fiscale 00414810838

Sito Istituzionale: www.comune.pagliara.me.it

3^ AREA TECNICA

Prot. Gen. 2402 del 07 MAG. 2024

VERBALE DI ACCERTAMENTO E AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA

(Art. 140 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.)

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA CON PRONTO INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA', DI UN TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA COMUNALE NELLA FRAZIONE ROCCHENERE, VICO I° IV NOVEMBRE.

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **sette** del mese di **maggio**, alle ore 8:15 e seguenti, a seguito della segnalazione da parte di alcuni cittadini, relativamente a un problema di non funzionalità della condotta fognaria comunale, rilevato dagli stessi dalla fuoriuscita di liquami dal manto stradale, in prossimità del fabbricato con civico n. 13, ubicato in Vico I° IV Novembre, nella frazione Rocchenere, il sottoscritto geom. Antonino Triolo, in servizio presso l'Ufficio Tecnico Comunale, su incaricato dell'Amministrazione Comunale, ha proceduto ad effettuare un sopralluogo, per verificare la sussistenza di quanto segnalato e per valutare eventuale intervento da eseguirsi, al fine di evitare e/o eliminare l'insorgere di uno stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.

MOTIVI DELLO STATO DI URGENZA

Dal sopralluogo effettuato nel sito sopra specificato, mediante un intervento effettuato con adeguata attrezzatura, in prossimità di un pozzetto di ispezione esistente, si è verificato uno sprofondamento del manto stradale nell'area soprastante la condotta fognaria, dal quale si è potuto riscontrare che il mancato deflusso dei liquami, è stato causato dal cedimento del vecchio tubo in cemento della condotta fognaria comunale.

Quanto rilevato, come sopra detto, potenzialmente può causare uno stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, pertanto nell'immediato, a causa di carenza di personale comunale, idoneo per effettuare l'intervento necessario per rimuovere il problema, valutata la complessità dell'intervento da realizzare, si è ritenuto urgente contattare un'Impresa operante nel settore, per eseguire i lavori di somma urgenza con pronto intervento per il ripristino della funzionalità della condotta fognaria comunale, al fine di evitare problemi di natura igienico sanitario.

CAUSE CHE HANNO PROVOCATO LO STATO DI URGENZA

Le cause che hanno provocato il danneggiamento della condotta idrica comunale non sono note, ma probabilmente sono riconducibili alla datata condotta esistente realizzata con vecchie tubazioni in cemento e quindi allo stato di consistenza della condotta stessa;

INTERVENTO OCCORRENTE PER RIMUOVERE LO STATO DI URGENZA

Si ritiene necessario ed urgente intervenire con somma urgenza, ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., in funzione della problematica rilevata e delle cause che ne potrebbero scaturire dal persistere del mancato ripristino della funzionalità della condotta fognaria, dal punto di vista igienico sanitario per la pubblica e privata incolumità, mediante l'esecuzione dei seguenti interventi:

- Demolizione di manto stradale esistente realizzato in battuto cementizio, all'incrocio tra Via IV Novembre e Vico I° IV Novembre, per il rinvenimento del pozzetto fognario comunale di ispezione esistente, nel quale confluiscono i liquami delle predette Vie, al fine di rendere visibile ed ispezionabile detto pozzetto;
- Demolizione di un tratto di pavimentazione stradale esistente (circa m. 6,00 x m. 0,50) e del relativo massetto di sottofondo, in Vico I° IV Novembre, realizzata in mattonelle di asfalto, ove sottostante è posizionata la condotta fognaria comunale danneggiata da sostituire, al fine di ripristinare la funzionalità della stessa;
- Scavo a sezione obbligata per il rinvenimento e rimozione del tratto di condotta fognaria danneggiata che compromette la funzionalità della stessa in Vico I° IV Novembre;
- Fornitura, trasporto e posa in opera di un pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo;
- Fornitura trasporto e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale e relativo telaio, per il pozzetto di ispezione prefabbricato da porre in opera;
- Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo in pvc per fognatura, per la sostituzione del tratto danneggiato e di eventuali pezzi speciali per il collegamento dello stesso con la condotta esistente;
- Ripristino di allacci fognari esistenti interessati dalla sostituzione del tratto di condotta fognaria danneggiata.
- Rinterro dello scavo.
- Realizzazione di massetto di sottopavimentazione in cls per la superficie della strada "Vico I° IV Novembre" interessata dall'intervento per la sostituzione della condotta fognaria;
- Ripristino del tratto di manto stradale interessato dall'intervento, con mattonelle di cemento, uguali per forma e colore alla pavimentazione esistente demolita.

CONCLUSIONI

Sulla base di quanto sopra esposto, riscontrato l'insorgere dello stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, è necessario intervenire prontamente e con somma urgenza per l'eliminazione del problema rilevato;

Stante quanto sopra, effettuate le dovute verifiche, si rileva che esiste nel caso in essere una emergenza, per cui è necessario intervenire prontamente per l'eliminazione del problema, ampiamente sopra descritto, al fine di salvaguardare ed evitare potenziali problemi di natura igienico sanitario per la salute pubblica e privata.

Ricorrendo pertanto, le circostanze previste dall'art. 140, D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e dovendo intervenire senza indugio in considerazione di una tempistica al quanto breve che impone un celere intervento per l'eliminazione del problema rilevato di cui sopra, che ne determina l'impossibilità ad espletare una evidenza pubblica, è stata interpellata, a seguito di ricerca di mercato tra operatori economici che operano nel settore, l'Impresa **ATLANTIC EDIL S.R.L.S.**, P.I. 03595950837, con sede legale in C.da Pietrabianca Carrubbara n. snc, c.a.p. 98020 - Pagliara (ME), che contattata per le vie brevi, congiuntamente allo scrivente, si è recata sui luoghi oggetto di intervento sopra citati, e ha dato la disponibilità ad eseguire subito i lavori di che trattasi. Prontamente vengono affidati alla suddetta Impresa i lavori di pronto intervento e somma urgenza, **ordinandone** l'esecuzione immediata;

Ai sensi dei commi 3 e 9 dell'art. 140 D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., il corrispettivo delle prestazioni affidate viene definito con l'affidatario che si impegna a eseguire i lavori di che trattasi ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti, accettando la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione a consuntivo.



Si dà atto che, nei termini previsti dalla legge, verrà trasmessa, idonea perizia giustificativa dei lavori di che trattasi, unitamente al presente verbale di somma urgenza, ai sensi dell'art. 140, comma 4 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., all'Amministrazione Comunale e all'Ufficio di Ragioneria per provvedere alla copertura della spesa assicurata con le modalità previste dagli articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

PER ACCETTAZIONE

(Impresa ATLANTIC EDIL S.R.L.S.)

ATLANTIC EDIL SRLS
L. Amministratore
D. Amore Ylenia

IL TECNICO DELL'AMMINISTRAZIONE

(Istruttore Tecnico, geom. Antonino Triolo)





Triolo



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
DAL SOPRALLUOGO DEL 07/05/2024
RELATIVA ALL'INTERVENTO DA REALIZZARE
PER IL RIPRISTINO FUNZIONALITA' DELLA RETE
FOGNARIA COMUNALE IN VICO I° IV NOVEMBRE**









Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_39442943	Data richiesta	29/01/2024	Scadenza validità	28/05/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ATLANTIC EDIL S.R.LS.
Codice fiscale	03595950837
Sede legale	VIA PIETRABIANCA CARRUBARA SN PAGLIARA ME 98020

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

CNCE



Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.