



**COMUNE DI LURAS**

PROVINCIA DI SASSARI

VIA NAZIONALE, 12 - C.A.P. 07025- TEL 079-645200- CF.00248590903

---

**AREA DEI SERVIZI TECNICI**

**Allegato B – Piano di lavoro e  
cronoprogramma**

**PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E  
MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE  
PUBBLICA PER 12 MENSILITA'**

## **Allegato B – Piano di lavoro e cronoprogramma**

Il presente allegato riporta la pianificazione indicativa delle principali attività previste nell’ambito del servizio di gestione e manutenzione dell’impianto di illuminazione pubblica. Le tempistiche sono riferite ai tempi massimi di intervento, salvo casi eccezionali opportunamente motivati.

Attività	Frequenza/Condizione	Tempi massimi di intervento	Note
Controllo periodico componenti impianto	Mensile (minimo)	—	Consegna relazione scritta all’Ufficio Tecnico
Sostituzione lampade per usura o guasto	Programmato settimanalmente	Entro 7 giorni / giorno stabilito	Caratteristiche tecniche ≥ a quelle sostituite
Sostituzione componenti guasti (reattori, accenditori, fusibili, ecc.)	Al bisogno / su segnalazione	Entro 48 ore	A carico dell’appaltatore (materiale e manodopera)
Intervento urgente per situazioni di pericolo (es. corto circuito, pali pericolanti)	Su richiesta entro le 23:00	Entro 3 ore	Segnalazione da Ufficio Tecnico o Polizia Municipale
Intervento urgente per guasti su punti luce isolati	Su segnalazione	Entro 8 ore	Anche per eventi vandalici o meteorologici
Pulizia armature, coppe, vetri, lampade	Programmato e/o al bisogno	Secondo necessità	Incluso materiale per pulizia
Verifica e regolazione timer, orologi astronomici, dispositivi di accensione/spegnimento	Mensile o su richiesta	Entro 3 giorni	Inclusa eventuale gestione “mezzanotte/tutta notte”
Fissaggio scatole di derivazione / sostituzione minuteria danneggiata	Al bisogno	Entro 48 ore	Include viti, bulloni, morsetti ecc.
Riverniciatura elementi metallici deteriorati	Al bisogno / su richiesta dell’Ufficio Tecnico	Entro 10 giorni	Per motivi funzionali o estetici
Verifica notturna dell’efficienza dell’impianto	Almeno 1 volta al mese	—	Consegna relazione scritta al Comune
Segnalazione anomalie e proposte di intervento	Mensile, con verifica notturna	In sede di relazione mensile	Raccolte in apposito report