



RSA "Madre Teresa di Calcutta" - Via G. Verdi, 52


SUFFICIENTEMENTE
ACCESSIBILE

criticità



Percorsi

Non sono presenti **segnalatori tattili/colorati** per l'orientamento di ipovedenti e non vedenti lungo i percorsi.



punti di forza



Accesso

L'accesso principale presenta una **porta scorrevole automatica** (tuttavia, la porta è in corrispondenza di gradini).



Percorsi interni

Gli **spazi interni** sono sufficientemente ampi e privi di ostacoli. La finitura della **pavimentazione** è in buono stato.



Collegamenti verticali

La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio. L'**ascensore** è dotato di pulsantiera per non vedenti.



Servizi igienici

La struttura è dotata di **servizi igienici** con caratteristiche tali da essere utilizzabili da persone con disabilità.