

LEGENDA SOTTOSERVIZI ELETTRICI	
	Linea di terra in corda di rame nudo 50 mm <sup>2</sup>
	Tubo corrugato linee distribuzione bassa tensione
	Tubo corrugato linee speciali
	Quadro elettrico
	Alimentazione dispositivo monofase
	Alimentazione dispositivo trifase
	Cassetta per connessione illuminazione esterna
	Pulsante sgancio tensione
	Pozzetto linea di terra con dispersore
	Pozzetto di derivazione/deviazione/rompi tratta

LEGENDA IMPIANTO CHIAMATA E COMUNICAZIONE	
	Unità Videofononica Interna
	Unità Videofononica esterna

Dispositivi di illuminazione - ILLUMINAZIONE ESTERNA				
Contrassegno	Tipo	Watt	Istallazione	Conteggio
EST01	Voio Led 35W	35.00 W	Palo 3m	5

**NOTE E PRESCRIZIONI**

- La messa in opera di tutti i materiali è subordinata ad approvazione della DL, mediante controllo delle campionature e verifica delle certificazioni.
- Tutti i colori e le opere di finitura devono essere eseguite previa campionatura ed esplicita approvazione della DL.
- Tutte le misure, le distanze, le quote altimetriche e le pendenze devono essere preliminarmente verificate in cantiere in accordo con la DL.
- Ove gli elaborati non fossero esaustivi si deve fare riferimento al capitolato speciale di appalto ed alla DL senza procedere ad interpretazioni

COMUNE DI DERUTA (PG)

**REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN DERUTA CAPOLUOGO**

R.U.P. : geom. Fabio Tamantini      Responsabile Area LL.PP. : geom. Marco Ricciaroli

DER DE IE\_007 OTTOBRE 2021      PLANIMETRIA SOTTOSERVIZI

**RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI: SETTANTA7**


arch. Daniele Rangone      arch. Elena Rionda      SGA Studio Geologi Associati

Abacus S.r.l.      arch. M.S.Pirocchi


MAURIZIO SERAFINI      Maurizio Sabatino PIROCCHI

Sez. A/a      N. 556


Sez. A/a      Architetto



DETTAGLIO POSA CORRUGATI LINEE DISTRIBUZIONE BASSA TENSIONE E LINEE SPECIALI



DETTAGLIO POSA CORDA DI TERRA E DISPENSORE



DETTAGLIO INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI ESTERNI