



Legenda	
	Compartimentazione REI 30
	Uscite di sicurezza
	Percorso di uscita orizzontale
	Percorso di uscita verticale
	Porta resistente al fuoco EI 30
	Estintore portatile
	Pulsante di sgancio alla corrente elettrica
	Comando di attivazione impianto allarme
	Serranda tagliafuoco
	Dispositivi ottici acustici conformi EN54-3/17/24(OPEN CLASS)
	Centrale rilevazione incendi
	Emergenza pittogramma monofacciale
	Illuminazione di emergenza (SE) - autoalimentata 1h
	Rele impianto antincendio
	Montanti rele antincendio
	Ripristino compartimentazione REI

NOTE E PRESCRIZIONI

- La messa in opera di tutti i materiali è subordinata ad approvazione della DL, mediante controllo delle campionature e verifica delle certificazioni.
- Tutti i colori e le opere di finitura devono essere eseguite previa campionatura ed esplicita approvazione della DL.
- Tutte le misure, le distanze, le quote altimetriche e le pendenze devono essere preliminarmente verificate in cantiere in accordo con la DL.
- Ove gli elaborati non fossero esaurienti si deve fare riferimento al capitolato speciale di appalto ed alla DL senza procedere ad interpretazioni.



DRD_DE_PI_003 NOVEMBRE 2021 PIANTA PIANO TERRA

COMUNE DI DERUTA (PG)
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN DERUTA CAPOLUOGO
 R.U.P.: Geom. Fabio Tamantini Responsabile Area LL.PP.: geom. Marco Ricciarelli

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI:

SETTANT7 arch. Daniele Rangone arch. Elena Rionda SGA Studio Geologi Associati

Abacus S.r.l. arch. M.S. Pirocchi Maurizio Serafini Sabatino Pirocchi N.556

MAURIZIO SERAFINI architetto

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO REVISIONE N° 01