

DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA ALLA L.R. n°31 DEL 5 OTTOBRE 2015

Il sottoscritto Dott. Ing. PAOLO PERICOLI iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano dal 1978, con studio a Legnano in Via Carlo Dell'Acqua 41 in qualità di tecnico incaricato dal Committente per la progettazione degli impianti elettrici al servizio dell'edificio adibito ad attività commerciale da realizzare in Via Turati 106 a Luino foglio 12 – particella/mappale 11621 e 10733

DICHIARA

che l'impianto di **illuminazione delle aree esterne private**, previsto a progetto, **sarà conforme a quanto richiesto dalla legge regionale (Regione Lombardia) n°31 del 5 ottobre 2015**, in riferimento alle disposizioni in materia di prevenzione dell'inquinamento luminoso, ovvero:

- I corpi illuminanti che verranno previsti saranno fissi, dotati di sorgenti luminose con tecnologia a led ed aventi temperatura colore non superiore a 3000 K (luce calda).

Il flusso luminoso dei corpi illuminanti sarà diffuso interamente verso il basso, al piano pavimento, evitando l'inquinamento luminoso con la dispersione del flusso luminoso verso la volta celeste.

Legnano Marzo 2024

Dott. Ing. Paolo Pericoli



Documento firmato da: PERICOLI PAOLO In data: 04/04/2024