

SINTESI DELLE PRESCRIZIONI

	NOTE
FONDAZIONI:	Dirette a plinto.
PIAZZALI: cassonetto non standard.	Bonifica (sbancamento) del terreno di riporto antropico sino ad una profondità minima di 0,5÷0,7 m dall'attuale p.c.. Posa TNT. Spessore del cassonetto non inferiore a 0,7 m (strato di fondazione 0,6 m + strato di base 0,1 m).


Parma, febbraio 2007

il geologo

Dott. Alberto Trivioli



PLANIMETRIA GENERALE



PROVA PENETROMETRICA DINAMICA "DPSH" ("SCPT")
(dynamic probing super heavy)

Committente: SPESA INTELLIGENTE SPA
Cantiere: NUOVO PUNTO VENDITA EUROSPIN
Località: LUINO (VA)

Quota inizio: p.c.

Profondità Falda: assente a fondo foro

AMBIENTE E TERRITORIO SRL

Note: procedura di riferimento "ISSMFE '88", "DIN 4094", "AGI '77"

PROVA n. 1

Esecuzione prova: 06-02-2007

LETTURE DI CAMPAGNA

ELABORAZIONE DATI



Profondità
metri
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2
2,2
2,4
2,6
2,8
3
3,2
3,4
3,6
3,8
4
4,2
4,4

Np
numero di colpi
4
5
4
5
7
9
8
10
31
35
45
55
49
52
57
55
61
57
65
59
69
100

RIFIUTO


qd	qamm	qd->qc	E
Kg/cm ²	Kg/cm ²	Kg/cm ²	MPa
39,5	1,98	32,9	33
30,8	1,54	25,7	26
37,6	1,88	31,3	31
51,3	2,57	42,8	43
64,5	3,22	53,7	54
56,0	2,80	46,7	47
68,4	3,42	57,0	57
207,5	10,38	296,5	296
229,3	11,46	327,6	328
288,6	14,43	412,3	412
345,5	17,28	493,6	494
301,7	15,08	430,9	431
313,8	15,69	448,3	448
337,4	16,87	481,9	482
319,4	15,97	456,2	456
347,6	17,38	496,6	497
318,9	15,94	455,5	456
357,1	17,86	510,2	510
318,4	15,92	454,9	455
366,0	18,30	522,8	523
521,4	26,07	744,8	745

PROVA n. 1




PROVA n. 1

Portata ammissibile in
(Kg/cmq)



CORRELAZIONE Qd -> Qc
(Kg/cmq)



PROVA PENETROMETRICA DINAMICA "DPSH" ("SCPT")
(dynamic probing super heavy)

Committente: SPESA INTELLIGENTE SPA
Cantiere: NUOVO PUNTO VENDITA EUROSPIN
Località: LUINO (VA)
Quota inizio: p.c.
Profondità Falda: assente a fondo foro

AMBIENTE E TERRITORIO SRL

Note: procedura di riferimento "ISSMFE '88", "DIN 4094", "AGI '77"

PROVA n. 2

Esecuzione prova: 06-02-2007

LETTURE DI CAMPAGNA

ELABORAZIONE DATI



Profondità
metri
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2
2,2
2,4
2,6
2,8
3
3,2
3,4
3,6
3,8

Np
numero di colpi
6
7
4
9
7
15
20
15
28
43
45
42
49
52
57
55
61
71
65

RIFIUTO

qd	qamm	qd->qc	E
Kg/cm ²	Kg/cm ²	Kg/cm ²	MPa
55,3	2,77	46,1	46
30,8	1,54	25,7	26
67,6	3,38	56,4	56
51,3	2,57	42,8	43
107,5	5,37	89,6	90
140,0	7,00	116,7	117
102,7	5,13	85,6	86
187,4	9,37	156,2	156
281,7	14,09	234,8	235
288,6	14,43	412,3	412
265,8	13,29	379,7	380
301,7	15,08	430,9	431
313,8	15,69	448,3	448
337,4	16,87	481,9	482
319,4	15,97	456,2	456
347,6	17,38	496,6	497
398,9	19,94	569,8	570
357,1	17,86	510,2	510

PROVA n. 2



PROVA n. 2

