

Sistema Socio Sanitario

Regione  
Lombardia

ATS Insubria

ATVa 2  
ex Cantoni

Direzione Sanitaria  
DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA  
**U.O.C IGIENE E SANITA' PUBBLICA, SALUTE-AMBIENTE**

Via Ottorino Rossi n. 9 - 21100 Varese  
Tel. 0332/277.111- 0332.277.578  
e-mail: [uocisp-sa.va@ats-insubria.it](mailto:uocisp-sa.va@ats-insubria.it)  
[www.ats-insubria.it](http://www.ats-insubria.it)  
[protocollo@pec.ats-insubria.it](mailto:protocollo@pec.ats-insubria.it)

**Sistema Qualità Certificato - UNI EN ISO 9001:2015**

Classif.: 02.03.05  
Rif. Prot. in entrata n. P.0104536 del 21/10/2019

Sindaco  
del Comune di  
21042 Saronno (VA)

e, p.c. A.R.P.A. - Dipartimento di Varese  
via Campigli n° 5  
21100 VARESE

**Oggetto:** Comune di Saronno "Adozione - Piano Attuativo in variante al PGT Ambito ATUa2 (Area ex Cantoni)"  
Richiesta Parere di Competenza

Con riferimento alla richiesta di parere relativa all'oggetto, pervenuta al protocollo aziendale il 21/10/2019 (prot. n. P.0104536), presa visione delle tavole di progetto e della relativa documentazione descrittiva di accompagnamento, fatti salvi i diritti di terzi ed i pareri di altri soggetti ed eventuali pareri di competenza di altri Enti o Servizi e nel rispetto di ogni altra norma vigente anche se non espressamente qui citata, si esprime parere **favorevole** alle seguenti condizioni/prescrizioni:

- si ribadisce quanto già formulato in sede di verifica di assoggettabilità a VAS ( ns. parere del 20/06/2019 prot. DIPS. 0063366);
- in ordine alle operazioni di cantiere ci si dovrà attenere alla normativa in materia di Sicurezza ed Igiene del Lavoro di cui al D. Lgs n. 81/2008 inoltre dovrà, essere attuato quanto previsto dal Capitolo 3 del Titolo III del Regolamento Comunale d'Igiene (RCI),
- particolare attenzione deve essere posta per lo smaltimento delle acque meteoriche al fine di evitare fenomeni di allagamento lungo l'intero tratto di pista ciclo-pedonale;
- le aree di parcheggio, strade di accesso e spazi di manovra compresi, in progetto, devono essere dotate di caditoie stradali opportunamente dimensionate in modo tale da raccogliere anche eventi piovosi di forte intensità;
- lo smaltimento delle acque raccolte attraverso le predette caditoie, può avvenire attraverso la pubblica fognatura nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dall'ente gestore la fognatura stessa oppure nel suolo o strati superficiali del sottosuolo, nel



rispetto di quanto previsto dall'art. 3.4.66. del RCI e dal Regolamento regionale 24/03/2006 n. 2, fatte preventivamente salve le competenze dell'ARPA - Dipartimento di Varese;

- lo smaltimento delle acque reflue domestiche (nere) deve avvenire attraverso la pubblica fognatura nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dall'ente gestore la fognatura stessa ovvero, in mancanza, di quelli stabiliti dal DLgs n. 152/2006 e dagli artt. 3.4.68. e 3.4.69. del RCI;
- relativamente allo smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici in progetto, deve essere rispettato quanto previsto dall'art. 3.4.66. del RCI,
- la giacitura nel sottosuolo delle reti fognarie, deve essere realizzata in modo tale da evitare interferenza con quella di altri sottoservizi. In particolare le canalizzazioni fognarie, devono sempre essere tenute debitamente distanti ed al di sotto delle condotte di acqua potabile. Qualora per ragioni plano-altimetriche ciò non fosse possibile, devono essere adottati particolari accorgimenti al fine di evitare la possibilità di interferenze reciproche.
- gli accessi, le aree di parcheggio e gli spazi di circolazione interna ed esterna devono essere serviti di adeguato impianto di illuminazione notturna.

Specificatamente alle nuove edificazioni, come riportate nelle tavole allegate, non viene espresso alcun parere in quanto gli elaborati grafici riportano unicamente delle planimetrie non valutabili per tale scopo.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DELL'UNITA' OPERATIVA  
IGIENE E SANITA' PUBBLICA, SALUTE - AMBIENTE  
*Dott. Paolo Bulgheroni*

Documento informatico firmato digitalmente  
ex D.P.R. n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate  
sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo

*Responsabile del procedimento: Dr. F. Montani, tel. n. 0332/277477  
e-mail: montanif@ats-insubria.it  
Pratica trattata da: T. P. A. Pizzoli, tel. N. 0331/506425  
e-mail: pizzolia@ats-insubria.it*

**DPM19I01C**

*P.C. Tecnico Prevenzione*

*C\Anno2019\PianoAttuativo\Saronno\ex cantoni\2019*

*23/10/19 12:20*

*Riferimento archivio igiene pubblica: protocollo in uscita*