ASLGallura
Azienda socio-sanitaria locale

Azienda Socio Sanitaria Locale n. 2 Gallura
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
AREA MEDICA
Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione

ASL2 - Gallura
Data: 24/07/2025 14:01:48 PG/2025/0024369

COMUNE DI BUDONI
Ufficio protocollo
E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0009681/2025 del 24/07/2025
Firmatario: MARIA ADELIA AINI

Prot._____

Olbia, 24.07.2025

Al Sig. Sindaco del Comune di Budoni
protocollo@pec.comune.budoni.ot.it

Spett. le ABBANOA S.p.A.
protocollo@pec.abbanoa.it
qualita.acqua@pec.abbanoa.it

Oggetto: provvedimenti concernenti le acque destinate al consumo umano ai sensi del D. Lgs. n° 18 del 23/02/2023 e s.m.i. – **Non Conformità per Manganese** in Uscita Impianto di potabilizzazione Ottiolu -fraz. Ottiolu -Comune di Budoni

In data 24.07.2025 ns PG/2025/24278 del 24.07.2025, sono pervenuti a questo Servizio gli esiti parziali delle analisi effettuate dal Laboratorio analisi ARPAS di Sassari sulle acque prelevate in data 22.07.2025, cod. campione 25006472. Dai suddetti emerge **la NON rispondenza** delle acque ai requisiti richiesti dal D. Lgs. N° 18 del 23/02/2023 e s.m.i. per il parametro e nel punto di consegna che di seguito si indica:

- **Uscita Impianto di potabilizzazione Ottiolu -fraz. Ottiolu -Comune di Budoni**
  superamento del parametro indicatore: Manganese (valore rilevato: 415 µg/l)

Tale risultato depone per un non adeguato trattamento di potabilizzazione e/o di non adeguate misure di protezione della rete di distribuzione, pertanto si invita l'Ente gestore a **comunicare tempestivamente** allo scrivente Servizio:
· le cause determinanti e la durata temporale del superamento del parametro rilevato;
· gli interventi previsti o posti in essere, finalizzati al ripristino della qualità dell'acqua e all'eventuale informazione alla popolazione interessata.

Solo a seguito di comunicazione da parte dell'Ente gestore, dell'avvenuto ripristino della qualità dell'acqua, potrà essere disposto da parte del SIAN, un nuovo controllo analitico per la riformulazione del giudizio di qualità e di idoneità d'uso sulle acque destinate al consumo umano.

Nelle more della verifica dell'efficacia degli interventi adottati**,** le acque di cui trattasi devono ritenersi, ai sensi del D. Lgs. N° 18 del 23/02/2023 e s.m.i., **NON IDONEE all'utilizzo come acqua ad uso umano** e perciò si indica di EVITARE il suo consumo come bevanda e per l'incorporazione negli alimenti, quando l'acqua rappresenta uno degli ingredienti principali, come ad esempio nelle minestre, mentre è possibile l'utilizzo, per il lavaggio di alimenti e per l'igiene sia della persona che della casa.

Al Sig. Sindaco si propone l'adozione dei provvedimenti di competenza e la successiva trasmissione degli atti allo scrivente Servizio all'indirizzo PEC: sian@pec.aslgallura.it.

Distinti saluti

Il Dirigente SIAN
Dott. Ssa Domenica Anna Obinu

DOMENICA ANNA OBINU
Firmato digitalmente da DOMENICA ANNA OBINU
Data: 2025.07.24 11:34:10 +01'00'

Il Responsabile S.I.A.N.
Dott.ssa Maria Adelia Aini

MARIA ADELIA AINI
Firmato digitalmente da MARIA ADELIA AINI
Data: 2025.07.24 13:25:34 +02'00'

DIREZIONE ASL 2 GALLURA
Via Bazzoni Sircana
C.F. e P.IVA: 02891650901
0789-552305-374
protocollo@pec.aslgallura.it
www.aslgallura.it

Dipartimento di Prevenzione Area Medica
Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione
Polo Sanitario San Giovanni di Dio
V.le Aldo Moro - 07026-Olbia
0789/552185-139-637
sian.olbia@aslgallura.it
sian@pec.aslgallura.it