



Prot. _____

Olbia, 16.09.2025

Al Sig. Sindaco del Comune di Tempio Pausania
protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it

Spett. le ABBANOIA S.p.A.
protocollo@pec.abbanoia.it
qualita.acqua@pec.abbanoia.it

Oggetto: provvedimenti concernenti le acque destinate al consumo umano ai sensi del D. Lgs. n° 18 del 23/02/2023 e s.m.i. – **Non Conformità per Clorito in Piazza Carità – Fraz. Bassacutena - Comune di Tempio Pausania.**

In data 16.09.2025 ns PG/2025/29827 del 16.09.2025, sono pervenuti a questo Servizio gli esiti parziali delle analisi effettuate dal Laboratorio analisi ARPAS di Sassari sulle acque prelevate in data 15.09.2025, cod. campione 25009082. Dai suddetti emerge la **NON rispondenza** delle acque ai requisiti richiesti dal D. Lgs. n° 18 del 23/02/2023 e s.m.i. nel punto di consegna e per il parametro che di seguito si indicano:

- **Piazza Carità – Fraz. Bassacutena - Comune di Tempio Pausania.**
per superamento del valore: **Clorito (valore rilevato: 0.79 mg/L)**

Tale risultato depone per un non adeguato trattamento di potabilizzazione e/o di non adeguate misure di protezione della rete di distribuzione, pertanto si invita l'Ente gestore a **comunicare tempestivamente** allo scrivente Servizio:

- le cause determinanti e la durata temporale del superamento del parametro rilevato;
- gli interventi previsti o posti in essere, finalizzati al ripristino della qualità dell'acqua e all'eventuale informazione alla popolazione interessata.

Solo a seguito di comunicazione da parte dell'Ente gestore, dell'avvenuto ripristino della qualità dell'acqua, potrà essere disposto da parte del SIAN, un nuovo controllo analitico per la riformulazione del giudizio di qualità e di idoneità d'uso sulle acque destinate al consumo umano.

Nelle more della verifica dell'efficacia degli interventi adottati, **le acque di cui trattasi devono ritenersi, ai sensi del D. Lgs. n° 18 del 23/02/2023 e s.m.i., NON IDONEE all'utilizzo come acqua potabile** e perciò si indica di EVITARE il suo consumo come bevanda e per l'incorporazione negli alimenti, quando l'acqua rappresenta uno degli ingredienti principali, come ad esempio nelle minestre, mentre è possibile l'utilizzo, per il lavaggio di alimenti e per l'igiene sia della persona che della casa.

Al Sig. Sindaco si propone l'adozione dei provvedimenti di competenza e la successiva trasmissione degli atti allo scrivente Servizio all'indirizzo PEC: sian@pec.aslgallura.it.

Distinti saluti

Il Dirigente Medico SIAN
Dott. Gianni Fresi

FRESI GIANNI

Firmato digitalmente da FRESI
GIANNI
Data: 2025.09.16 14:18:36 +02'00'