

COMMITTENTE 	PROGETTISTA	COMMESSA		UNITA'	
	=  Barci Engineering s.r.l. =		NQ/R24344		
	LOCALITA':		Comm. Prog. :		
	COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA (VR)		4307/19		
	PROGETTO:	Fg. 1 di 4		Rev.	
	Imp. n° 21763			0	
	MET: ALL. BIOMETANO SOC. AGR. BMZ DN 100 (4") – 75 bar NEL COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA (VR)				
Elenco fabbisogno materiale di protezione elettrica					
0	EMISSIONE PER AUTORIZZAZIONE UNICA 327	FERRISE	FARAGASSO	BARCI	MAG. 2025
Rev.	Descrizione	Elaborato	Verificato	Approvato	Data

Codice Materiale	Descrizione Materiale	Testo ordine acquisto	DIAMETRO	tab. gasd.	Q.tà
61600000136	ARMADIO CONTR. VETTOR. GA7111	ARMADIO DI CONTROLLO IN VETRORESINA CONFORME A TAB. GASD A 7.01.11 REV. 1		A.07.01.11	3
61600000151	ZOCCOLO DI VETRORESINA TIPO B	ZOCCOLO IN VETRORESINA TIPO B CONFORME A TAB. GASD A 7.01.14 REV. 1		A.07.01.14	3
61600000152	ZOCCOLO DI VETRORESINA TIPO A	ZOCCOLO IN VETRORESINA TIPO A CONFORME A TAB. GASD A 7.01.14 REV. 1		A.07.01.14	1
61600000133	ARMADIO VETRORES TP B GA70101	ARMADIO IN VETRORESINA PER CUSTODIA APPARECCHIATURE TIPO B CONFORME ALLA TAB. GASD A 7.01.01 REV. 1		A.07.01.01	1
62200000243	CASSETTA A PIANTANA	CASSETTA A PIANTANA CONFORME A TAB. GASD A 7.01.05 REV. 2		A.07.01.05	1
61300000105	MORSETT.IMP.PROT.ELETT. TP 2	MORSETTIERA PER IMPIANTI PROTEZIONE ELETTRICA TIPO 2 CONFORME A TAB. GASD A 7.01.08 REV. 5		A.07.01.08	1
61300000121	MORSETT.IMP.PROT.ELETT. TP 3	MORSETTIERA PER IMPIANTI PROTEZIONE ELETTRICA TIPO 3 CONFORME A TAB. GASD A 7.01.08 REV. 5		A.07.01.08	3
61300000113	MORSETT.IMP.PROT.ELETT. TP 1.4	MORSETTIERA PER IMPIANTI PROTEZIONE ELETTRICA TIPO 1.4 CONFORME A TAB. GASD A 7.01.08 REV. 5		A.07.01.08	7
61200000193	SCARIC.X SOVRAT.INST.GIUNTI IS	SCARICATORE PER SOVRATENSIONI PER INSTALLAZIONE INTERRATA SUI GIUNTI ISOLANTI CONFORME A TAB. GASD A 7.04.12 REV. 1		A.07.04.12	1
61200000194	SCARIC.X SOVRAT. INST.SU MORS.	SCARICATORE PER SOVRATENSIONI PER INSTALLAZIONE SU MORSETTIERA CONFORME A TAB. GASD A 7.04.11 REV. 0		A.07.04.11	3
27600000306	MANICOTTO TERM. BIANCO	MANICOTTO TERMORESTRINGENTE COLORE BIANCO CONFORME A TAB.GASD A 7.03.12 REV. 1 IN CONFEZIONE DA 100 PEZZI		A.07.03.12	1
27600000313	MANICOTTO TERM. GRIGIO	MANICOTTO TERMORESTRINGENTE COLORE GRIGIO CONFORME A TAB.GASD A 7.03.12 REV. 1 IN CONFEZIONE DA 100 PEZZI		A.07.03.12	1
27600000309	MANICOTTO TERM. GIALLO	MANICOTTO TERMORESTRINGENTE COLORE GIALLO CONFORME A TAB.GASD A 7.03.12 REV. 1 IN CONFEZIONE DA 100 PEZZI		A.07.03.12	1
27600000311	MANICOTTO TERM. BLU	MANICOTTO TERMORESTRINGENTE COLORE BLU CONFORME A TAB.GASD A 7.03.12 REV. 1 IN CONFEZIONE DA 100 PEZZI		A.07.03.12	1

Codice Materiale	Descrizione Materiale	Testo ordine acquisto	DIAMETRO	tab. gasd.	Q.tà
27600000308	MANICOTTO TERM. NERO	MANICOTTO TERMORESTRINGENTE COLORE NERO CONFORME A TAB.GASD A 7.03.12 REV. 1 IN CONFEZIONE DA 100 PEZZI		A.07.03.12	1
27600000312	MANICOTTO TERM. ROSSO	MANICOTTO TERMORESTRINGENTE COLORE ROSSO CONFORME A TAB.GASD A 7.03.12 REV. 1 IN CONFEZIONE DA 100 PEZZI		A.07.03.12	1
27600000314	MANICOTTO TERM. GI/VE	MANICOTTO TERMORESTRINGENTE COLORE GIALLO/VERDE CONFORME A TAB.GASD A 7.03.12 REV. 1 IN CONFEZIONE DA 100 PEZZI		A.07.03.12	1
30100000008	ELETTRODO DI RIF.FISSO Cu-CuSO4 + COUPON	ELETTRODO DI RIFERIMENTO FISSO CU-CUSO4 SATURO CON COUPON CONFORME A TAB. GASD A 7.04.06 REV. 0		A.07.04.06	5
62100000151	CAVO E.SSCE 1X25 GI/VE	CAVO UNIPOLARE SENZA SCHERMO PER ENERGIA CONDUTTORI E SEZIONE 1X25 MM2 COLORE GIALLO/VERDE		A.07.02.07	1
62100000150	CAVO E.SSCE 1X25 GRIGIO	CAVO UNIPOLARE SENZA SCHERMO PER ENERGIA CONDUTTORI E SEZIONE 1X25 MM2 COLORE GRIGIO CONFORME A TAB.GASD A 6.37.50 REV. 3 POS.14 IN ROTOLI DA 100 MT		A.06.37.50	2
62100000149	CAVO E.SSCE 1X10 GRIGIO	CAVO UNIPOLARE SENZA SCHERMO PER ENERGIA CONDUTTORI E SEZIONE 1X10 MM2 COLORE GRIGIO CONFORME A TAB.GASD A 6.37.50 REV. 3 POS.13 IN ROTOLI DA 100 MT		A.06.37.50	3
30100000003	ANODO DI MAGNESIO	ANODO DI MAGNESIO CONFORME A TAB.GASD A 7.02.07 REV. 3		A.07.02.07	1
62200000499	CORREDO GIUNZIONI DERIVAZ.TP A	CORREDO PER GIUNZIONI DI DERIVAZIONE TIPO A CONFORME A TAB. GASD A 7.03.03 REV. 1		A.07.03.03	2
62200000500	CORREDO GIUNZIONI DIRITTE TR B	CORREDO PER GIUNZIONI DIRITTE TIPO B CONFORME A TAB. GASD A 7.03.03 REV. 1		A.07.03.03	1
31600000002	NASTRO ACCIAIO 25X 3 MM TP B	NASTRO DI ACCIAIO ZINCATO TIPO B CONFORME A TAB. GASD A 7.02.01 REV.3		A.07.02.01	2
61200000329	'DISPOSITIVO DI PROT.X TUBAZIONI	DISPOSITIVO DI PROTEZIONE PER TUBAZIONI (RIDUZIONE DEGLI EFFETTI DELL'INDUZIONE ELETTROMAGNETICA E DELLE SOVRATENSIONI DI ORIGINE ATMOSFERICA) CONFORME A TAB. GASD A.07.04.08 REV. 0		A.07.04.08	2
-	-	CENTRALINO FINESTRATO PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE SU GUIDA DIN 12 MODULI IP65		-	1
-	-	UNITA' DI MONITORAGGIO REMOTO ALIM. 230 V (RM-AL) (PER GRANDEZZE DI PC) TAB. GASD C.07.05.04		C.07.05.04	1
61100000640	'INTER.AUT.MAGN.DIFFER 16A TP C	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE A RIARMO AUTOMATICO ISTANTANEO TIPO C CORRENTE NOMINALE 16 A CON CONTENITORE CONFORME A TAB. GASD A 6.37.02 REV. 4		A.06.37.02	1

Codice Materiale	Descrizione Materiale	Testo ordine acquisto	DIAMETRO	tab. gasd.	Q.tà
61200000181	SCARICATORE VM280 280V RIF.	PROTEZIONE DA SOVRATENSIONE DI UTENZE IN BT CARATTERISTICHE TECNICHE TENSIONE RETE MAX. 275V/50HZ CORRENTE IMPULSIVA NOMINALE DI SCARICA 20KA (8/20 MICRO S) CORRENTE IMPULSIVA LIMITE DI SCARICA 40KA TEMPO D'INTERVENTO 25 NS GRADO DI PROTEZIONE IP 20 MONTAGGIO SU GUIDA DIN 35 MM EN 50022 INDICAZIONE DI GUASTO TRAMITE SEGNALE VISIVA IN APPOSITA FINESTRA		-	1
61300000035	PRESA 2P+T 10A-16A 250V COMPL.	PRESA 2P+T 10A-16A 250V OMOLOGATA IMQ, COMPLETA DI SUPPORTO PER AGGANCIO SU GUIDA DI SOSTEGNO DIN 46277/3		-	1
-	-	Cavidotto flessibile in PVC DN 63 rotolo da 50 m		-	1