

Cagliari,
Prot. GR/MP

Trasmessa via PEC

Spettabile
SIAN – ASSL Oristano
sian.oristano@pec.asloristano.it

e, p.c.

Spettabile
Sig. Sindaco di Simaxis
protocollo@pec.comune.simaxis.or.it

Oggetto: Comune di Simaxis San Vero Congius: aggiornamento qualità acque distribuite RN.

Si comunica che gli esiti delle prove effettuate dal Laboratorio analisi Abbanoa (Accreditamento Accredia n. 1881L) sul campione prelevato nella Località in oggetto, mostrano la conformità dei valori ai limiti ammessi dal D. Lgs. N.18/2023 - Acque di rete destinate al consumo umano:

Identificativo campione	Data prelievo	Località	Punto campionamento	Parametro	Risultato	VP	Unità di misura
						D.lgs. 18/2023	
25NU02091	06/11/25	Simaxis	San Vero Congius Via Oristano	Ferro	129	200	µg/l

Distinti saluti.

F.to Il Direttore Tecnico
Ing. Guglielmo Ranalletta