


PIANO PRIMO



LEGENDA			
	Centralina antincendio analogica indirizzata a 2 loop espand. fino a 16 con modulo aggiuntivo per espansione 2 loop, modulo aggiuntivo interno 1m, modulo aggiuntivo per com. telefonico, 2 batterie 26Ah 12Vdc, conforme alla er64.		Rilevatore ottico di fumo analogico indiriz. basato sull'effetto Tyndal con base standard e isolatore di cortocircuito. Compensatore di delay di segnalazione remota. Conforme alla norma er64-7 e er64-17. Installazione nel controsoffitto.
	Sirena allarme antincendio autoalimentata, alimentazione 24vdc, con batteria tampone da 12V, 2.2Ah, certificazione secondo regolamento europeo n° 305/2011/UE.		Pannello ottico-acustico indirizzato per allarme antincendio costituito da sirenalampogegatore a tiri con installazione su pannello in plexiglass trasparente, certificazione er64.
	Rilevatore ottico di fumo analogico indirizzato, basato sull'effetto Tyndal con base standard e isolatore di cortocircuito, conforme alla norma er64-7 e er64-17, installazione a vista.		Pulsante di allarme ripristinabile indirizzato per attivazione manuale impianto allarme incendio protetto da veto frangibile completo di isolatore di cortocircuito integrato a cartello di segnalazione "allarme incendio".



PIANO TERRA



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Intervento finanziato nell'ambito del PNRR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca
Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di Istruzione - degli ateli nido alle Università - Investimento 3.3

Ministero dell'Istruzione del Merito

OPERA: **REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO - PLESSO B DELLA SCUOLA PRIMARIA IN VIA B.CROCE mediante demolizione e ricostruzione**
CIG : 962504131A CUP: G52C21000560006

OGGETTO: **PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI**
DISTRIBUZIONE IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI
PIANO TERRA - PIANO PRIMO

ELABORATO GRAFICO: **IE.05**
Data: **Luglio 2023** Scale: **1:100**
Revisione: **A0**

FASE: **PROGETTO ESECUTIVO**

ENTE AMMINISTRATIVO: **COMUNE DI MONTEPRANDONE**
Provincia di Ascoli Piceno (AP)
Sede comunale: Piazza dell'Aquila, 1 - 63076 Monteprandone AP
P. IVA: 00376950440
Tel: 0735.71091 / Fax: 0735.62541
Mail: info@comune.monteprandone.ap.it PEC: comune.monteprandone@emarche.it
RUP: Geom. Pino CORI

CAPOGRUPPO MANDATARIO - COORDINAMENTO GENERALE - PROGETTO ARCHITETTONICO - STRUTTURALE - IMPIANTISTICO - CSP: **SARDELLINI MARASCA ARCHITETTI** TIMBO E FIRMA
ANCONA Via De Bosio 8 - 60123 tel 071 2073835 - fax 071 2082631
e-mail: studio@sardellinimarasca.com - www.sardellinimarasca.com
Arch. Anita SARDELLINI Ing.Andrea MARASCA Arch. Giorgio MARASCA

CO-PROGETTISTA OPERE IMPIANTISTICHE, VVVF, ACUSTICA, ENERGETICA:
AREA ENGINEERING SRL società d'ingegneria mandante
Contrada S.Giovanni snc, 63074 S. Benedetto del Tronto (AP)
Ing. Mauro BRACCIANI P.I. Marco BENIGNI Ing. Mirko MAOLONI

GIOVANE PROFESSIONISTA: Arch. Silvia GALASSO giovane professionista
via Tronto 1/bis, 60035 Jesi (AN)

PRESTAZIONI GEOLOGICHE: Dott. geol. Stefano GIULIANI mandante
via Papa Giovanni XXIII 14/b, 60035 Jesi (AN)

CONSULENTE PER LE OPERE STRUTTURALI: STUDIO TECNICO ING. MICHELE ROSSI
via Roma 2/A, 60012 Trecastelli (AN)

CONSULENTE PER L'APPLICAZIONE DEI CRITERI MINIMI AMBIENTALI NEGLI EDIFICI: ARCH. ANDREA VALENTINI
via G. Verdi 26, 63622 Porto San Giorgio (FM)

Il presente disegno è di esclusiva proprietà del raggruppamento sopraindicato e non può essere copiato, riprodotto o consegnato a terzi senza esplicita autorizzazione