DISTRIBUZIONE IMPIANTO ELETTRICO – PIANO PRIMO



LEGENDA SIMBOLI

	QUADRO ELETTRICO
	QUADRO DATI
	SCATOLA DI DERIVAZIONE 195x154x70mm
	SCATOLA DI DERIVAZIONE 195x154x70mm
	SCATOLA DI DERIVAZIONE 479x154x70mm
	LETTORE SMART CARD
SM	INTERRUTTORE SMART CARD
T	TERMOSTATO
	SUONERIA
	RONZATORE
	PULSANTE A TIRANTE
	PRESA TELEVISIONE
	PRESA TELEFONICA
	PRESA SATELLITARE
M	MOTORE ASINCRONO MONOFASE
	PUNTO LUCE PER APPARECCHIO A SOFFITTO
	PUNTO LUCE PER APPARECCHIO A PARETE
	PUNTO LUCE PER APPARECCHIO A TERRA
	FARETTI INCASSO A PARETE
	PUNTO LUCE ESTERNO A PARETE
	COMPLESSO AUTONOMO ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
	RIVELATORE DI PRESENZA PER ACCENSIONE LUCI
	MODULO DI ACCENSIONE A 4 PULSANTI
	PRESA BIVALENTE 10/16A CON ALVEOLI PROTETTI
	PRESA UNIVERSALE CON ALVEOLI PROTETTI
	PRESA UNIVERSALE CON INTERRUTTORE 0–1
A	TASTIERA DI COMANDO ALLARME
CA	CENTRALE IMPIANTO ALLARME INTRUSIONE
	BARRIERA SERRAMENTO
	RIVELATORE ELETTROMAGNETICO PER IMPIANTO ALLARME INTRUSIONE
	TELECAMERE
	ELETTROSERRATURA
	UNITA' INTERNA VRF
T	TERMOSTATO
	ESTRATTORE

DISLOCAZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE NEL LOCALE W.C.

DISLOCAZIONE DELLE APPARECCHIATURE:
NELLA ZONA 0 E' VIETATA L'INSTALLAZIONE DI QUALSIASI COMPONENTE DELL'IMPIANTO ELETTRICO
NELLA ZONA 1 E 2 NON DEVE ESSERE INSTALLATA ALCUNA APPARECCHIATURA ELETTRICA
NELLA ZONA 3 LE PRESE A SPINA DEVONO SODDISFARE UNO DEI SEGUENTI PUNTI:
– ALIMENTATE A BASSISSIMA TENSIONE DI SICUREZZA (SELV)
– ALIMENTATE A BASSISSIMA TENSIONE E PROTEZIONE DAI CONTATTI DIRETTI TRAMITE INVOLUCRO IP2X
– PROTEZIONE MEDIANTE INTERRUTTORE DIFFERENZIALE IDn<=30 mA
– PROTEZIONE MEDIANTE SEPARAZIONE ELETTRICA
INTERRUTTORI A PULSANTE SONO AMMESSI TIRANTI ISOLATI PER AZIONARE MEDESIMI
NESSUN COMPONENTE ELETTRICO PUO' ESSERE POSIZIONATO A MENO DI 60 CM. DAL VANO DOCCIA



COLLEGAMENTI ELETTRICI – OUT 2



COLLEGAMENTI ELETTRICI – OUT 1



GRUPPO DI CONTROLLO

REVISIONI		
REVISIONE	EMISSIONE	DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO

IL TITOLARE DELL'ATTIVITA'	COMUNE DI Padenghe sul Garda
PROGETTISTA	LUCA FORNONI INGEGNERE
IL TITOLARE DELL'ATTIVITA'	S.A.R. s.r.l.
COMMESSA	25-011M
LOCALITA'	Via Guglielmo Marconi, Padenghe sul Garda (BS)
DATA	06/05/2025
PROGETTO	PROGETTO PRELIMINARE IMPIANTI MECCANICI
SCALA	1:100
DESCRIZIONE DEL DISEGNO	DISTRIBUZIONE IMPIANTO ELETTRICO - piano primo
NOME FILE	25-011M-E03p.dwg
DISEGNO N.	E03p

studio tecnico Ing. Luca Fornoni
Via Vittorio Emanuele II n.1 25039 TRAVAGLIATO (BS) TEL/FAX 030 660237 e-mail: lfnlu@studiofornoni.com