

Risposte alle richieste di chiarimenti al 22/01/2026

D: nell'ambito delle attività di analisi che stiamo svolgendo, avremmo bisogno di un chiarimento in merito all'area del parcheggio del campo da rugby, in prossimità di Via Kennedy.

Abbiamo rilevato la presenza di n. 51 punti luce in una porzione del parcheggio che, allo stato attuale, non risultano censiti in nessuno dei file e della documentazione di cui abbiamo preso visione fino ad oggi.

Chiediamo pertanto se tali punti luce siano in capo al comune, oppure alla società che gestisce lo stadio.

R: si comunica che gli stessi non sono ricompresi nell'attuale concessione del servizio di illuminazione pubblica, ma comunque le utenze sono intestate e di competenza del Comune di Viadana, pertanto è interesse dell'Ente farle rientrare nel nuovo progetto.

D: siamo a richiedere la disponibilità ad effettuare i sopralluoghi al fine di verificare i censimenti dell'impianto di illuminazione pubblica e semaforica comunale. Si richiede, in modo particolare, l'autorizzazione per l'apertura dei quadri elettrici ai fini di verificare lo stato di conservazione degli stessi ed effettuare una ricognizione fotografica e la loro accensione per la determinazione delle afferenze dei punti luce.

Si richiede, quindi, disponibilità di tecnici o del manutentore attuale per svolgere un sopralluogo congiunto per l'apertura dei quadri elettrici.

R: L'autorizzazione ad aprire i quadri può essere rilasciata solo dall'attuale gestore; a tale proposito lo scorso luglio è stato programmato un sopralluogo aperto a tutti i partecipanti in cui la ditta dava disponibilità per la presa visione e manovra degli impianti. Ad oggi non sono previsti sopralluoghi; qualora sia necessario potete contattare direttamente la ditta Edison Next Government per chiedere loro disponibilità.

D: In relazione agli obiettivi richiesti dal Quadro Esigenziale: "1.2.2.3 Interventi di efficientamento energetico (Obiettivi A e D) – 4. Compatibilità con scenari Smart City – interoperabilità con altri servizi urbani digitali",
si chiede se siano già presenti sul territorio altri servizi urbani digitali e di quali servizi si tratta, così da poter progettare soluzioni di effettiva interoperabilità.

R: Il senso dell'obiettivo 4 è di invitare il proponente, ove la proposta preveda la realizzazione di servizi smart (a mero titolo di esempio e non di indirizzo, la videosorveglianza) ad assumersi l'onere e/o il rischio di realizzazione di infrastruttura compatibile con quanto già presente sul territorio. Allo stato attuale non sono presenti sul territorio comunale particolari servizi digitali.

D: In relazione agli obiettivi richiesti dal Quadro Esigenziale: "1.2.2.4 Ampliamenti del Perimetro di Intervento (Obiettivo E)",
si chiede di chiarire quali degli ampliamenti elencati al presente punto sono già stati realizzati e quali siano da realizzare. Si chiede se gli ampliamenti già realizzati siano o meno stati collaudati. Si chiede di confermare, inoltre, che tali ampliamenti non siano, ad oggi, compresi nel dato complessivo fornito dei consumi energetici storici.

R: Gli ampliamenti in elenco risultano tutti NON attuati, sono tutti da realizzare. Ne consegue che non esiste alcun collaudo. Gli ampliamenti andranno inseriti all'interno del perimetro di progetto come manutenzione e utenza.

D: In relazione agli obiettivi richiesti dal Quadro Esigenziale: *“1.2.2.5 Infrastrutture Specialistiche e Carichi Esogeni (Obiettivo F) – 3. Infrastruttura di Distribuzione a Norma per Utenze Mobili (Luna Park)”*,

l'obiettivo richiede la realizzazione di una infrastruttura di distribuzione fissa e permanente in piazzale Libertà - piazzale Baroni, da prevedersi a valle del punto di prelievo temporaneo fornito dall'ente distributore, infrastruttura che dovrà includere quadri di distribuzione con interruttori e prese di forza adeguate al collegamento sicuro, a norma e certificato delle utenze del Luna park.

Si chiede di precisare quante siano le utenze che debbano essere alimentate, ossia quanti debbano essere quadri di distribuzione e quante prese sono necessarie per ciascun quadro.

R: Attualmente sono presenti due punti di distribuzione in Piazzale Libertà ed uno su Piazzale Baroni; tali postazioni servono per alimentare le attrezzature mobili del Luna Park che non sono fisse e possono cambiare di postazione, numero o potenza. In linea di massima saranno da prevedere almeno due nicchie contatori da posizionare in prossimità di quelle esistenti.