

Prot n° OUT/28724 del 18/06/2024  
PEC

Spett.le  
Comune di Galliate  
Piazza Martiri della Libertà, 28  
28066 Galliate

**OGGETTO:** Piano Esecutivo Convenzionato all'ambito APT.1 – Uso produttivo SUE 4/2023 prot. 29697/2022 del 06/12/2023

**Indizione Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona.**

Con riferimento all'istanza in oggetto, ed esaminati gli elaborati progettuali ricevuti con Vs nota AOO.c\_d872.29/05/2024.0014377, si conferma il nostro contributo tecnico OUT/26923 del 04/06/2024 rilasciato in occasione della fase di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. che di seguito si riporta.

Il nuovo intervento in progetto si riferisce alla realizzazione di un edificio ad uso deposito-magazzino di logistica con annessi, uffici, spogliatoi, locali autisti e servizi igienici; per quanto di competenza il nuovo insediamento produttivo si configura come nuovo allaccio alle reti idriche e fognarie; pertanto, **nulla osta** della Scrivente Società precisando quanto segue:

**Acquedotto**

- Dovrà essere richiesto l'allacciamento al servizio idrico in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Utenza Servizio Idrico Integrato, con costi a carico del proponente, che prevedere il punto di consegna (alloggio contatore) in pozzetto appena all'interno della proprietà privata, in prossimità del suolo pubblico; le dimensioni del pozzetto e le informazioni di dettaglio sulle condotte di derivazione, saranno fornite dai nostri tecnici in fase di sopralluogo a seguito della richiesta effettuata presso i nostri uffici;
- Per il fabbisogno idrico necessario al sistema per uso antincendio, dovrà essere richiesto l'allacciamento al Servizio Idrico con contatore dedicato e separato da quello per uso civile, in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Utenza Servizio Idrico, con costi a carico del proponente. L'impianto antincendio dovrà essere dotato di una riserva idrica necessaria a

---

**Sede Legale e Operativa**

garantire il funzionamento dell'impianto anche in caso di disservizio dell'acquedotto e dotato di valvola di regolazione del tipo a galleggiante

#### **Fognatura**

- Dovrà essere richiesto l'allacciamento in fognatura, in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Utenza Servizio Idrico Integrato e con costi a carico del proponente. L'allacciamento richiesto dovrà prevedere il punto di consegna in pozzetto per ispezione con sifone tipo Firenze, posizionato al limite della proprietà privata, in prossimità del suolo pubblico. Le dimensioni del pozzetto e le informazioni di dettaglio sulle condotte di derivazione saranno fornite dai nostri tecnici in fase di sopralluogo a seguito della richiesta effettuata presso i nostri uffici.

Trattandosi di nuova attività produttiva, la proprietà dovrà produrre l'autocertificazione di assimilazione di acque reflue industriali ad acque reflue domestiche, ai sensi del D.P.R. 227/2011, la cui modulistica è reperibile sul sito della scrivente [www.acquanovaravco.eu](http://www.acquanovaravco.eu)

#### **Acque meteoriche**


- Si ribadisce che le fognature ed i manufatti per le acque di pioggia non sono di competenza della scrivente Società; si prende atto che nell'elaborato grafico 08 "Planimetria con smaltimento acque" la gestione di tutte le acque di origine meteorica avviene attraverso lo smaltimento nel sottosuolo, previa laminazione e trattamento disoleante.

I migliori saluti

**Acqua Novara.VCO S.p.A.**

Il Direttore Tecnico

Ing. Giuseppe Caranti



---

#### **Sede Legale e Operativa**