

OGGETTO: Comunicato di disservizio idrico in emergenza a seguito di problemi sulla linea elettrica di alimentazione dell'impianto di sollevamento idrico "Oddastri" del 09/07/2026 nei Comuni di Olbia, Loiri Porto San Paolo e Padru.

Trasmissione via PEC

COMUNE DI OLBIA	protocollo@pec.comuneolbia.it
COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO	protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it
COMUNE DI PADRU	protocollo@pec.comune.padru.ss.it
SIAN Olbia	sian@pec.asiolbia.it

Con la presente si comunica che, nella giornata odierna (**09/07/2026**), a causa di problemi sulla linea elettrica di alimentazione delle pompe dell'impianto di **sollevamento idrico di Oddastri**, verificatisi nelle ore notturne e tuttora in fase di accertamento, si è determinato il fermo dell'impianto. Il guasto ha compromesso il regolare flusso idrico nelle condotte di adduzione a servizio delle località sottoindicate, determinando un significativo abbassamento delle riserve idriche nei serbatoi di accumulo.

Di conseguenza, si renderà necessario sospendere l'erogazione idrica alle utenze servite dalle ore 08:50 fino al completo ripristino dei livelli dei serbatoi, previsto indicativamente entro le ore 22:00, con conseguenti disservizi nei seguenti centri abitati:

- **Fraz. Berchideddu – Sa Castanza nel Comune di Olbia;**
- **Fraz. Azzani nel Comune di Loiri Porto San Paolo;**
- **Centro abitato di Loiri nel Comune di Loiri Porto San Paolo;**
- **Centro abitato nel Comune di Padru e frazioni;**

Le squadre di Abbanoa sono già operative e stanno eseguendo tutte le attività necessarie al ripristino della funzionalità dell'impianto, nonché le manovre di rete finalizzate a limitare i disservizi e, qualora l'andamento dei livelli dei serbatoi lo consenta, a ridurre i tempi di interruzione del servizio.

Salvo imprevisti, si prevede il completamento degli interventi nel tardo pomeriggio, con il progressivo ripristino dell'erogazione entro le ore 23:30, senza ulteriore preavviso.

A seguito delle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle condotte, al momento della riattivazione del servizio potranno verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dell'acqua erogata.

Si chiede cortesemente alle Amministrazioni in indirizzo di voler dare la massima diffusione del presente avviso alla cittadinanza attraverso i rispettivi canali istituzionali.

Direzione/Distribuzione/UO Programmazione Distrettuale D7 Via Vena Fiorita, 29 – Olbia
Tel. 0789/648080 -

Qualora, nel corso delle attività, dovessero insorgere ulteriori criticità tali da comportare un prolungamento dei tempi previsti, seguiranno tempestivi aggiornamenti.

Distinti saluti.

Olbia, 09/07/2026

U.O. Distribuzione Distretto D7
Il Responsabile
Geom. Gianfranco Doneddu



Direzione/Distribuzione/UO Programmazione Distrettuale D7 Via Vena Fiorita, 29 – Olbia
Tel. 0789/648080 -

Abbanoa S.p.A. - Capitale Sociale € 281.275.415,00 i.v. • C.F. e N.I. Registro Imprese C.C.I.A.A. Nuoro 02934390929
Sede Legale: Via Straullu, 35 - 08100 Nuoro • Tel. 0784.213600 – Fax 0784.203154
Sede Amministrativa: Viale Diaz, 77 - 09125 Cagliari • Tel. 070 60321 – Fax 070 340479
Website: www.abbanoa.it – E-mail: info@abbanoa.it