

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
AVENTE POTENZIALITA'
PARI A 46,35 kW

recinzione rete metallica
a perimetro

recinzione rete metallica
a perimetro

colonna esistente
Ø 107,96 m. slm.

ponte di attraversamento
manutenzione fossato

494,37 m²
Vasca allagamento
invarianza idraulica

VIA FUCINE
(Strada Provinciale 27)

LEGENDA	
[E]	Estintore portatile omologato
+	Attacco malapompa VVF
●	Idrante a muro UNI 45 con flessibile e lancia
●	Idrante a colonna UNI 70 con flessibile e lancia
●	Idrante sottosuolo UNI 70 con flessibile e lancia
[B]	Pulsante manuale di segnalazione allarme
+	Locale protetto da impianto automatico di rivelazione fumi
+	Pulsante generale di sgancio dell'energia elettrica
→	Via di fuga verso il basso
→	Via di fuga orizzontale
U.S.	Uscita di sicurezza (dotata di maniglione antipanico)
—	Parete tagliafuoco -REI 60-
—	Porta REI 60



per modifica destinazione d'uso e
ampliamento fabbricato esistente

COMMITTENTE
U.V.L. S.R.L.
C.F./P.I. 03023680980
sede in via Roma 46, 25077 Roè Volciano (BS)
LEGALE RAPPRESENTANTE
Ing. FIORILLI UMBERTO
C.F. FRMLRT88C31B157G
residente in via Orce 13, 25089 Villanuova sul Clisi (BS)

PROGETTO
SUAP in variante al PGT per modifica destinazione d'uso
e ampliamento di fabbricato esistente
via Fucine (SP 27), 25080 Prevalle (BS)
Fg 5, Mappali 79, 80, 3476

OGGETTO
Istanza di valutazione progetto ai sensi dell'art. 3 di cui
al D.P.R. 151/2011.
Inquadramento generale

PROGETTISTI
70% ARCHITETTURA Società tra professionisti - s.r.l.
Ing. BERARDI CAMILLA, Ing. COMINCIOLO MICHELE, Ing. MARINI ALBERTO
COLLABORATRICE Arch. BENEDETTI ANNALISA
Via Bruno Corti 5, 25089 Villanuova Sul Clisi (BS)
p.i.n./C.F. 04161930885
numero REA BS - 593394
pec: arch@pec.estintapercento.it
Iscritto all'ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia al n. SIP009
70% ARCHITETTURA
estintapercento.it
arch@estintapercento.it

H-TAV.1
SCALA
DATA
AGG
FASE
DEFINITIVO