



Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

**SCHEDE DI ANALISI E SOLUZIONI PROGETTUALI
PERCORSI**

GIUGNO 2026

PERCORSO 1

Codice identificativo P01

INQUADRAMENTO E TRACCIATO




LEGENDA




Criticità puntuale


RILIEVO CRITICITA'



RILIEVO CRITICITA'



RILIEVO CRITICITA'



ANALISI CRITICITA' E SOLUZIONI

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	CATEGORIA	GIUDIZIO	SOLUZIONE
PI.2			Assenza di dispositivi di protezione per il percorso pedonale e/o assenza segnaletica orizzontale in assenza di marciapiede	motoria	1	SP03
				visiva	1	
				uditiva	1	
				cognitiva	1	
PI.3			Assenza di dissuasori di velocità.	motoria	2	SP17
				visiva	1	
				uditiva	2	
				cognitiva	2	
PI.11			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	motoria	4	SP10.C
				visiva	1	
				uditiva	4	
				cognitiva	4	
PI.12			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	motoria	3	SP09
				visiva	2	
				uditiva	3	
				cognitiva	2	
PI.13			Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	motoria	2	SP04
				visiva	2	
				uditiva	2	
				cognitiva	2	
PI.19			Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	motoria	1	SP13
				visiva	1	
				uditiva	2	
				cognitiva	2	
PI.32			Dimensione marciapiede non conforme all'utilizzo da parte di persone in sedia a rotelle.	motoria	1	SP06
				visiva	3	
				uditiva	4	
				cognitiva	4	

Livello di accessibilità **2,14**
 (range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)