



Ministero dell'Interno
COMANDO VIGILI DEL FUOCO - MILANO
"In adversis securi"

UFFICIO PREVENZIONE INCENDI

FASC. N. 321814

Vista la Segnalazione Certificata di Inizio Attività prot. n. 45250 del 23-06-2025 presentata ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011

Viste l'Asseverazione sottoscritta dal Tecnico Abilitato incaricato Arch. Raul Zacchè e le certificazioni e le dichiarazioni prodotte a corredo della Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'allegato II del D.M. 07/08/2012

Visti gli elaborati di progetto approvati con nota del 13/12/1993 e la documentazione tecnica di cui all'art. 4 comma 7 del D.M. 07/08/2012 per le modifiche di cui all'art. 4 comma 6 del D.P.R. 151/2011 non costituenti aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza.

Visto l'esito del sopralluogo effettuato in data 24/06/2025 dallo scrivente ed avvenuto alla presenza dell'Arch. Raul Zacchè in qualità di tecnico incaricato e la Dott.ssa Laura Bonfadini in qualità di titolare dell'attività,

Visto l'art. 16 del D.Lg.vo 139/2006

SI ATTESTA

**il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi
e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio per le seguenti attività
soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011**

Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi dell'allegato I del DPR 151/2011	
65.2/C	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m ² . Oltre 200 persone

Si precisa altresì che, ai sensi dell'art. 87 del D.P.R. 64/2012, l'accertamento di cui sopra è stato effettuato mediante verifica a campione della corretta funzionalità di impianti, sistemi ed attrezzature antincendio e dell'avvenuta adozione delle misure in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

Descrizione sintetica degli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi (esclusi gli estintori presenti):

- Rete idranti DN 45;
- Impianto di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendio (IRAI)
- Sistema per l'evacuazione di fumo e calore (SENFEC)

Note:

- il presente verbale di visita tecnica è stato redatto a seguito di sopralluogo effettuato esclusivamente nelle parti modificate dell'attività (precedentemente autorizzata) soggetta a controllo VV.F. all'interno di complessi edilizi con attività soggetta a controllo VV.F. e precedentemente autorizzati.

**Il Funzionario Istruttore
Responsabile del Procedimento Tecnico
Arch. Mauro Mattavelli Solbiati**
(firmato digitalmente ai sensi di legge)

Firmato digitalmente
da #Arch. Mauro Mattavelli Solbiati#
in data 25/06/2025 MAURO VALERIO MATTAVELLI SOLBIATI



Ministero dell'Interno
COMANDO VIGILI DEL FUOCO - MILANO
"In adversis securi"

Ufficio prevenzione incendi

Spett. Comune di Vittuone
ufficio.protocollo@pec.comune.vittuone.mi.it

Spett. Arch. Raul Zacchè
raul.zacche@archiworldpec.it

Fascicolo VVF n. 321814

Oggetto: Comune Vittuone – edificio polifunzionale – cinema teatro. Attività n. 65.2/C del DPR n. 151 del 01.08.2011 in Vittuone, via piazza Italia civico 5. Controlli di prevenzione incendi. SCIA prot. 69114 del 02/12/2024 Verbale di visita tecnica - Certificato di Prevenzione Incendi.

Con riferimento alla segnalazione prodotta ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011, si trasmette, in allegato alla presente, certificato di prevenzione incendi, rilasciato a seguito di parere favorevole espresso dal funzionario responsabile del procedimento tecnico.

Si ricorda al titolare dell'attività l'obbligo di produrre, con le scadenze previste dall'art. 5 del DPR 151/2011, l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, nonché l'obbligo di ottemperare alle vigenti norme di sicurezza antincendio, di corretta gestione, di manutenzione di sistemi, presidi ed impianti antincendio, ed ove applicabili, ai DD.MM. 1/9/2021, 2/9/2021 e 3/9/2021, al D. Lgs. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., e all'art. 6 del DPR 151 del 01.08.2011.

In caso di modifica delle strutture, degli impianti, o delle condizioni di esercizio dell'attività, dovranno essere applicate le disposizioni di cui all'art. 4 del DM 07.08.2012; per le variazioni che comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il titolare dell'attività è tenuto a riavviare le procedure di cui agli artt. 3, 4 del DPR 151/2011.

Il Dirigente
(CAVALIERI d'ORO)
Firmato digitalmente ai sensi di legge

Firmato digitalmente da:
EDOARDO CAVALIERI D'ORO
Firmato il: 25-06-2025 16:54:47
Seriale certificato: 5720424
Valido dal 22-09-2024 al 22-09-2027

