



AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE

Al Signor Sindaco
Comune di Tavoleto

Al Dirigente Funzione Reti
MARCHE MULTISERVIZI
Ing. Niko Bruni

Al Presidente
dell'Ambito Territoriale Ottimale
N.1 Marche Nord Pesaro e Urbino

Oggetto: Acquedotto di Tavoleto: punto di prelievo n.1 – Fontana Capoluogo, superamento valori di parametro di cui all'allegato I parte B del D.Lgs.18/2023, **proposta di Ordinanza di non potabilità.**

Si inviano i risultati parziali delle analisi chimiche (prot. 118393 del 26.08.2026), eseguite su campioni di acqua prelevati in data 25/08/2026 presso il punto di prelievo n. 1 di Tavoleto, che hanno dimostrato il superamento del valore di parametro di cui all'allegato I parte B del D.Lgs.18/2023, per il parametro **Trialometani**.

Valutati i risultati, considerata la necessità di ripristinare al più presto la qualità dell'acqua erogata, come anticipato telefonicamente al Dott. Diego Angeletti di Marche Multiservizi, e così come anticipato telefonicamente All'Ufficio Tecnico del Comune di Tavoleto, si chiede alle SS.LL. per quanto di competenza:

- 1) in applicazione del comma 2 – art.15 lettera a D.Lgs.18/2023, di adottare provvedimento amministrativo di divieto per consumo umano dell'acqua distribuita nelle zone corrispondenti al punto di prelievo n. 16 dell'acquedotto comunale e a tutte le altre zone interessate dallo stesso acquedotto;
- 2) in applicazione del comma 2 – art.15 lettera b D.Lgs.28/2023, di rimuovere al più presto le cause che hanno determinato la non conformità di cui sopra e di comunicare a questo Servizio, nel più breve tempo possibile, i provvedimenti tecnici e i correttivi gestionali adottati, per l'immediato ripristino della conformità dell'acqua, nonché i controlli interni effettuati e l'eventuale fonte di approvvigionamento alternativa;
- 3) in applicazione del comma 3 – art.15 D.Lgs.28/2023, di informare i consumatori interessati, in ordine ai provvedimenti adottati.

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.

Per il Direttore f.f. UOC SIAN
Dirigente Biologo
Dott.ssa Marta Falasconi

Il Dirigente Medico UOC SIAN
Dott.ssa Elsa Ravaglia

Allegato: 1