



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pavia

Ufficio di Gabinetto

- Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico -

ALLEGATO 4

SCENARI INCIDENTALI – ZONE A RISCHIO – MISURE DI AUTOPROTEZIONE

1. INFORMAZIONI SUI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE E SULLE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE DAL GESTORE

- a) **Rilascio da un fusto/cisternetta contenente sostanze classificate comburenti (Rif. cat. P8, Allegato 1 del D. Lgs 105/2015) e conseguente sversamento**

Metodologia di valutazione utilizzata:

P: Analisi Pericoli: A: Altro

F: Analisi Frequenza: AS: Analisi Storica

C: Analisi Conseguenze: A: Altro

Misure adottate per prevenire l'evento ipotizzato

Sistemi tecnici:

- 1) Fusti e cisternette interessate dal trasporto su strada e quindi sottoposte a controlli

Sistemi organizzativi e gestionali:

- 1) Scelta del fornitore
2) Viabilità tale da escludere l'urto accidentale con veicoli
3) Procedure di emergenza

Misure adottate per mitigare l'evento ipotizzato

Mezzi di intervento dedicati in caso di emergenza:

- 1) Mezzi di estinzione
2) delimitazione della zona interessata dal rilascio.
3) Mezzi di contenimento perdite

- b) **Rilascio da un fusto/cisternetta contenente sostanze classificate infiammabili (Rif. cat. P5c, Allegato 1 del D.Lgs 105/2015) e conseguente incendio**

Metodologia di valutazione utilizzata:

P: Analisi Pericoli: A: Altro

F: Analisi Frequenza: AS: Analisi Storica

C: Analisi Conseguenze: MF: Modelli Fisici

Misure adottate per prevenire l'evento ipotizzato

Sistemi tecnici:

- 1) Fusti e cisternette interessate dal trasporto su strada e quindi sottoposte a controlli

Sistemi organizzativi e gestionali:

- 1) Scelta del fornitore
2) Viabilità tale da escludere l'urto accidentale con veicoli
3) Procedure di emergenza

Misure adottate per mitigare l'evento ipotizzato

Mezzi di intervento dedicati in caso di emergenza:

- 1) Mezzi di estinzione
2) Delimitazione della zona interessata dal rilascio
3) Mezzi di contenimento perdite

- c) **Rilascio da un fusto/cisternetta contenente sostanze classificate pericolose per l'ambiente (Rif. cat. E1_E2, Allegato 1 del D. Lgs 105/2015) e conseguente sversamento in area pavimentata**

Metodologia di valutazione utilizzata:

P: Analisi Pericoli: A: Altro

F: Analisi Frequenza: AS: Analisi Storica

C: Analisi Conseguenze: A: Altro

Misure adottate per prevenire l'evento ipotizzato



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pavia

Ufficio di Gabinetto

- Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico -

Sistemi tecnici:

- 1) Fusti e cisternette interessate dal trasporto su strada e quindi sottoposte a controlli

Sistemi organizzativi e gestionali:

- 1) Scelta del fornitore
- 2) Viabilità tale da escludere l'urto accidentale con veicoli
- 3) Procedure di emergenza

Misure adottate per mitigare l'evento ipotizzato

Mezzi di intervento dedicati in caso di emergenza:

- 1) Mezzi di estinzione
- 2) Delimitazione della zona interessata dal rilascio
- 3) Mezzi di contenimento perdite

- d) **Rilascio da un fusto/cisternetta contenente sostanze classificate pericolose per l'ambiente (Rif. cat. P6b, Allegato 1 del D. Lgs 105/2015) e conseguente sversamento in area pavimentata.**

Metodologia di valutazione utilizzata:

P: Analisi Pericoli: A: Altro

F: Analisi Frequenza: AS: Analisi Storica

C: Analisi Conseguenze: A Altro

Misure adottate per prevenire l'evento ipotizzato

Sistemi tecnici:

- 1) Fusti e cisternette interessate dal trasporto su strada e quindi sottoposte a controlli

Sistemi organizzativi e gestionali:

- 1) Scelta del fornitore
- 2) Viabilità tale da escludere l'urto accidentale con veicoli
- 3) Procedure di emergenza

Misure adottate per mitigare l'evento ipotizzato

Misure adottate per mitigare l'evento ipotizzato

Mezzi di intervento dedicati in caso di emergenza:

- 1) Mezzi di estinzione
- 2) Delimitazione della zona interessata dal rilascio
- 3) Mezzi di contenimento perdite

2. INFORMAZIONI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO

3. INFORMAZIONI DI DETTAGLIO PER LE AUTORITA' COMPETENTI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO

NESSUNA INFORMAZIONE