COMUNE DI PANDINO
Comune di Pandino
E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0017020/2026 del 21/09/2026
Class. 6.1 N.5.3/2019
Firmatario: Giovanni Pilotto

Reti Gas North

Rif. ING-APNT.1389

Lodi, 15 settembre 2026

Spett.le

Comune di Pandino
Via Castello, 15
26025 – Pandino (CR)
PEC: protocollo.comune.pandino@pec.it

Oggetto: CONVOCAZIONE DELLA SECONDA CONFERENZA DI VAS RELATIVA ALLA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO PGT DEL COMUNE DI PANDINO.

In riferimento alla convocazione pervenuta tramite PEC (Prot. Nr. 0014738 del 04-08-2026), la scrivente, in qualità di gestore del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nel Comune di Pandino, segnala l'impossibilità a partecipare alla Conferenza della V.A.S.

Tuttavia, si ritiene opportuno portare all'attenzione della Conferenza le seguenti osservazioni, ritenute rilevanti sia per la valutazione della V.A.S. sia per gli atti successivi e correlati che saranno approvati.

1. L'area destinata agli Impianti Distribuzione Gas è vincolata esclusivamente alle attività inerenti al servizio di distribuzione del gas naturale. Pertanto, qualsiasi modifica a tale destinazione dovrà essere sottoposta al parere tecnico della scrivente società, quale gestore del servizio.
2. Normativa di riferimento. Le norme di attuazione dello strumento urbanistico dovranno rispettare quanto stabilito dal DM 16 aprile 2008, "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8". In particolare, si evidenzia la necessità di considerare le fasce di rispetto della rete di distribuzione gas attualmente in esercizio.

Si precisa, inoltre, che ogni nuovo piano attuativo dovrà essere oggetto di specifici pareri tecnici e normativi da parte della scrivente società.

Resta inteso che eventuali necessità di allacciamento e/o potenziamento sono subordinate a specifica approvazione da parte della scrivente e successiva emissione di eventuale preventivo commerciale.

Viceversa, rimaniamo a disposizione per la valutazione di qualsiasi richiesta di metanizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Restiamo a completa disposizione per eventuali chiarimenti o approfondimenti tramite il nostro Sviluppo Rete.

Distinti saluti

AP Reti Gas North S.p.A.
Responsabile Sviluppo Rete
Ing. Giovanni Pilotto
"Documento informatico firmato digitalmente
Ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. n°82/2005 e s.m.i."