

Risposta del Sindaco:

La caldaia della scuola media Don Milani era andata in protezione (blocco) non per guasti tecnici ma per mancanza di alimentazione dell'energia proveniente dalla rete di distribuzione di ENEL in data 10.12.2017. Tale mancanza di energia ha causato altri disagi all'intera zona. Una volta fatta ripartire la caldaia (il giorno lunedì 11) non si è più bloccata.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C./G.C.
N. ¹12 DE 24-01-2018
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE