

Viterbo,

Ill.mo Sig.
SINDACO
del Comune di Celleno
Piazza della Repubblica, 8
01020 CELLENO (VT)

prot 24/10491 del 09/10/2024

Spett.le
A.S.L. VT/3 – Servizio Igiene Pubblica
Via Fermi
01100 VITERBO

OGGETTO: Servizio Idrico Integrato del Comune di Celleno – Invio referti analitici.-

In allegato rimettiamo certificati delle analisi ordinarie batteriologiche e chimiche effettuate su campioni d'acqua destinati al consumo umano.

Distinti saluti.


TALETE SPA
Il Responsabile del Laboratorio
D.ssa Laura Aquilani



Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 5881/2024	ID BDP 5876/2024
Descrizione campione / Etichetta		Data prelievo 05/08/2024	Controllo effettuato da GIANMARCO CIALONE		Data controllo 05/08/2024
Motivo Analisi di routine		Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 500 ML IN VETRO STERILE			Numero 1
Campione prelevato presso CELLENO (VT) - F.P. Via Viterbo - RETE S. CATERINA					

Comune di Celleno Prot.n. 0004090 del 09-10-2024

[illegible]

<p>Giudizio</p>	<p>I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato. Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.</p> <p>Il Direttore dei Laboratori</p> 
-----------------	---



Form containing client information (TALETE S.P.A.), address (VIA M.M. ROMITI, 48), locality (01100 VITERBO (VT)), sampling details (05/08/2024), and analysis location (CELLENO (VT) - F.P. Via Viterbo - RETE S. CATERINA).

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

Table with 7 columns: COD. PAR., DESCRIZIONE PARAMETRO, METODICA UTILIZZATA, VALORE MASSIMO, LIMITE RILEV., VALORE MISURATO, UNITA' DI MISURA. It lists results for Arsenico (As), Manganese (Mn), Alluminio (Al), and Ferro (Fe).

Giudizio section and a box containing a disclaimer about the certificate's validity and a signature line for the Laboratory Director.

Comune di Celleno Prot.n. 0004090 del 09-10-2024



Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete		Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo 5883/2024	ID BDP 5878/2024
Descrizione campione / Etichetta			Data prelievo 05/08/2024	Controllo effettuato da GIANMARCO CIALONE	Data controllo 05/08/2024
Motivo Analisi di routine			Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO		Numero 1
Campione prelevato presso CELLENO (VT) - F.P. Via Viterbo - RETE S. CATERINA					

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
2	pH	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	6,5 - 9,5		7,79	u pH
5	Conducibilità elettrica	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003			840	uS/cm a 20°C
116	Colore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
117	Odore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
118	Sapore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
28	Fluoruri (F)	ISS CBB 037 rev.00	1,50		1,27	mg/l
32	Cloruri (Cl)	ISS CBB 037 rev.00	250		18	mg/l
78	Durezza totale	ISS CBB 037 rev.00	15-50		34	°F
16	Azoto ammoniacale (NH4)	ISS CBB 037 rev.00	0,5		t.n.d.	mg/l
481	Torbidità	Rapporto ISTISAN-8/97			0,10	NTU
148	Arsenico (As)	ISS DAA 003 rev. 00	10		9	µg/l

Giudizio	<p>I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato. Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.</p> <p>Il Direttore dei Laboratori</p>
----------	--

Comune di Celleno Prot.n. 0004090 del 09-10-2024




Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete		Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo 5879/2024	ID campione 5874/2024
Descrizione campione / Etichetta			Data prelievo 05/08/2024	Controllo effettuato da GIANMARCO CIALONE	ID BDP 5874/2024
Motivo Analisi di routine			Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO		Numero 1
Campione prelevato presso CELLENO (VT) - Distributore Soc. Lorenzoni snc - Via A. Grandi - uscita -					

Comune di Celleno Prot.n. 0004090 del 09-10-2024

[illegible]

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore dei Laboratori





Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 5880/2024	ID BDP 5875/2024
Descrizione campione / Etichetta		Data prelievo 05/08/2024	Controllo effettuato da GIANMARCO CIALONE		Data controllo 05/08/2024
Motivo Analisi di routine		Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 500 ML IN VETRO STERILE			Numero 1
Campione prelevato presso CELLENO (VT) - Distributore Soc. Lorenzoni snc - Via A. Grandi - uscita -					

Comune di Celleno Prot.n. 0004090 del 09-10-2024

[illegible]

Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione

Il Direttore dei Laboratori