Talete

Viterbo,

Ill.mo Sig.
SINDACO
del Comune di Celleno
Piazza della Repubblica, 8
01020 CELLENO (VT)

prot 25/6320 del 29/05/2025

Spett.le
A.S.L. VT/3 – Servizio Igiene Pubblica
Via Fermi
01100 VITERBO

Comune di Celleno Prot.n. 0002382 del 30-05-2025

OGGETTO: Servizio Idrico Integrato del Comune di Celleno – Invio referti analitici.-

In allegato rimettiamo certificati delle analisi ordinarie batteriologiche e chimiche effettuate su campioni d'acqua destinati al consumo umano.

Distinti saluti.

TALETE SPA
Il Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa
PEDRETTI

Talete S.p.A. - Via M.llo Mariano Romiti n. 48 01100 - Viterbo Tel 0761 23888 - fax 0761 23825 - COD.FISC./P.IVA /R.I.: 01767320565 R.E.A.127494 cap. Soc. € 465.972,00
Email: info@taletespa.eu Pec: taletespa@certpec.taletespa.eu Sito: www.taletespa.eu

Certificato n. 9607/2024 del 27/12/2024

Talete

Nominativo cliente	Indirizzo	Località
TALETE S.P.A.	VIA M.M. ROMITI, 48	01100 VITERBO (VT)

Prelievo eseguito da	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione	ID BDP
Personale Laboratorio Talete				9744/2024	9736/2024

Descrizione campione / Etichetta	Data prelievo	Controllo effettuato da	Data controllo
	17/12/2024	LUIGI MORETTI	17/12/2024

Motivo	Tipo contenitore	Numero
Analisi di routine	BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO	1

Campione prelevato presso

CELLENO (VT) - F.P. Piazza del Mercato - CELLENO VECCHIO - RETE S. CATERINA

Comune di Celleno Prot.n. 0002382 del 30-05-2025

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
57	Manganese (Mn)	UNI EN ISO17294-2/2016	50		1,3	µg/l

Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore dei Laboratori
Susanna PEDRETTI

ORDINE DEI BIOLOGI DELL'ABRUZZO
Num. A.B. 067300
Sezione A

Certificato n. 9608/2024 del 19/12/2024

Talete

Nominativo cliente	Indirizzo	Località
TALETE S.P.A.	VIA M.M. ROMITI, 48	01100 VITERBO (VT)

Prelievo eseguito da	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione	ID BDP
Personale Laboratorio Talete				9745/2024	9737/2024

Descrizione campione / Etichetta	Data prelievo	Controllo effettuato da	Data controllo
	17/12/2024	LUIGI MORETTI	17/12/2024

Motivo	Tipo contenitore	Numero
Analisi di routine	BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO	1

Campione prelevato presso

CELLENO (VT) - F.P. Piazza del Mercato - CELLENO VECCHIO - RETE S. CATERINA

Comune di Celleno Prot.n. 0002382 del 30-05-2025

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
2	pH	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	6,5 - 9,5		7,76	u pH
5	Conducibilità elettrica	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003			748	uS/cm a 20°C
116	Colore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
117	Odore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
118	Sapore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
28	Fluoruri (F)	ISS CBB 037 rev.00	1,50		1,23	mg/l
32	Cloruri (Cl)	ISS CBB 037 rev.00	250		17	mg/l
78	Durezza totale	ISS CBB 037 rev.00	15-50		15	°F
16	Azoto ammoniacale (NH4)	ISS CBB 037 rev.00	0,5		t.n.d.	mg/l
481	Torbidità	Rapporto ISTISAN-8/97			0,15	NTU
148	Arsenico (As)	ISS DAA 003 rev. 00	10		9	µg/l

Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Dottoressa
Susanna
PEDRETTI
Il Direttore dei Laboratori

Certificato n. 9609/2024 del 19/12/2024

Talete

Nominativo cliente	Indirizzo	Località
TALETE S.P.A.	VIA M.M. ROMITI, 48	01100 VITERBO (VT)

Prelievo eseguito da	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione	ID BDP
Personale Laboratorio Talete				9746/2024	9738/2024

Descrizione campione / Etichetta	Data prelievo	Controllo effettuato da	Data controllo
	17/12/2024	LUIGI MORETTI	17/12/2024

Motivo	Tipo contenitore	Numero
Analisi di routine	BOTTIGLIA DA 500 ML IN VETRO STERILE	1

Campione prelevato presso

CELLENO (VT) - F.P. Piazza del Mercato - CELLENO VECCHIO - RETE S. CATERINA

Comune di Celleno Prot.n. 0002382 del 30-05-2025

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
81	Coliformi totali	ISO 9308-2:2014	0		0	U.F.C/100ml
85	E.coli	ISO 9308-2:2014	0		0	U.F.C./100ml
931	Enterococchi	AFNOR IDX 33/03-10/13	0		0	u.f.c./100ml

Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore dei Laboratori
Dott.ssa
Susanna
PEDRETTI
Nutr. AA
Sc. Chim.

Certificato n. 9606/2024 del 19/12/2024

Nominativo cliente	Indirizzo	Località
TALETE S.P.A.	VIA M.M. ROMITI, 48	01100 VITERBO (VT)

Prelievo eseguito da	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione	ID BDP
Personale Laboratorio Talete				9743/2024	9735/2024

Descrizione campione / Etichetta	Data prelievo	Controllo effettuato da	Data controllo
	17/12/2024	LUIGI MORETTI	17/12/2024

Motivo	Tipo contenitore	Numero
Analisi di routine	BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO	1

Campione prelevato presso

CELLENO (VT) - Distributore Soc. Lorenzoni snc - Via A. Grandi - uscita -

Comune di Celleno Prot.n. 0002382 del 30-05-2025

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
148	Arsenico (As)	ISS DAA 003 rev. 00	10		8	µg/l
2	pH	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	6,5 - 9,5		7,61	u pH
5	Conducibilità elettrica	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003			757	uS/cm a 20°C
19	Azoto nitroso (NO2)	ISS CBB 037 rev.00	0,5		t.n.d.	mg/l
78	Durezza totale	ISS CBB 037 rev.00	15-50		15	°F
28	Fluoruri (F)	ISS CBB 037 rev.00	1,50		1,24	mg/l

Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore dei Laboratori
Dott.ssa Stefania PEDRETTI

Certificato n. 9605/2024 del 20/12/2024

Talete

Nominativo cliente	Indirizzo	Località
TALETE S.P.A.	VIA M.M. ROMITI, 48	01100 VITERBO (VT)

Prelievo eseguito da	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione	ID BDP
Personale Laboratorio Talete				9742/2024	9734/2024

Descrizione campione / Etichetta	Data prelievo	Controllo effettuato da	Data controllo
	17/12/2024	LUIGI MORETTI	17/12/2024

Motivo	Tipo contenitore	Numero
Analisi di routine	BOTTIGLIA DA 500 ML IN VETRO STERILE	1

Campione prelevato presso

CELLENO (VT) - Distributore Soc. Lorenzoni snc - Via A. Grandi - uscita -

Comune di Celleno Prot.n. 0002382 del 30-05-2025

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
80	Carica batterica totale	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	V. G. 10		0	U.F.C./ml
933	Conteggio colonie a 22°C	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003			0	u.f.c./ml
81	Coliformi totali	ISO 9308-2:2014	0		0	U.F.C/100ml
85	E.coli	ISO 9308-2:2014	0		0	U.F.C./100ml
931	Enterococchi	AFNOR IDX 33/03-10/13	0		0	u.f.c./100ml
932	Pseudomonas aeruginosa	UNI EN ISO 16266-2	0		0	u.f.c./250 ml

Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore del Laboratori
Dott.ssa Susanna PEDRETTI