

COMMITTENTE:

COMUNE DI FLORINAS

Via Grazia Deledda n 1 07030 - Florinas - (SS)

SINDACO:

Sig. Enrico Lobino

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geometra Rosolino Petretto

OGGETTO:

Interventi di messa a norma ed in sicurezza, manutenzione straordinaria, riqualificazione ed efficientamento energetico della residenza integrata denominata "VILLA MARGHERITA" posta in abitato del Comune di Florinas

CUP: CIG:

**PROGETTISTA** 

Architetto Salvatore Mario Carboni

Via Budapest 31/a 07100 - Sassari

LUOGO E DATA:

FLORINAS, 08.2018

## PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

PRIME INDICAZIONI ANTINCENDIO

ELABORATO: PF.EG.04.04

SCALA:

-

## 1. PREFAZIONE

L'intervento di manutenzione straordinaria e messa a norma dell'edificio adibito a Comunità integrata per anziani non prevede una modifica delle caratteristiche dell'edificio rispetto alle funzioni attuali e alle attività presenti al suo interno.

Dal punto di vista delle prerogative antincendio non verranno variate le condizioni per le quali si sono già ottenuti i pareri dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari (Prot. 7571) Con la quale si è autorizzata l'installazione del bombolone di Gas GPL.

Per quanto riguarda la struttura non verrà modificato il limite attuale dei 25 posti letto presenti nella struttura.

Durante i lavori verrà revisionato l'impianto elettrico in maniera tale da renderlo a norma rispetto alle vigenti norme in materia.

## 2. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE A VERIFICA DI PREVENZIONE INCENDI

Dal punto di vista della prevenzione incendi l'intervento allo stato attuale della progettazione non ricade in alcuna attività soggetta in quanto la presenza delle persone all'interno degli uffici non supera le 25 unità (attività 68).

Per quanto riguarda la cucina (attività 74), i lavori non prevedono l'aumento della potenza calorifera massima attualmente prevista e installata all'interno dei locali che vedono attualmente installate e funzionante solo una cucina con forno con potenza pari a 43.6 KW (dati ricavati dalla targhetta del produttore posta sull'apparecchio).

Qualora dovessero essere modificate le condizioni attuali in futuro (non essendo prevista in questa fase tale modifica), dovrà essere richiesto parere al competente comando dei Vigili del Fuoco in quanto tali modifiche potrebbero rendere obbligatorio tale parere e la successiva autorizzazione.

## INDICE DEGLI ARGOMENTI

1.	PREFAZIONE	1
	IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE A VERIFICA DI PREVENZIONE INCENDI	
ΙN	IDICE DEGIT ARGOMENTI	2